



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วัน 24 ต.ค. 65

เลขที่ ก.๓.กนบข.(บฟ.) - ๓๖๓๔/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กนบข.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า..... นครชัยศรี ๒
ตามแผนผังสิ่งเซปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๒๕ ต.ค. ๖๕	๐๘:๓๐ น.	๑๒:๐๐ น.	ดับไฟหม้อแปลง TP๑ และ TP๒ (ดับไฟหม้อแปลงที่ละลูก) เพื่อ Test Point Contact Relays Statuses จากตู้ RCC ที่เซาระบบ Micro SCADA ของโครงการ PTMS	-	-	นายเรีงรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔
๒.	TP๒	๒๕ ต.ค. ๖๕	๑๓:๐๐ น.	๑๖:๓๐ น.		-	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วศก. ๖ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..... นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ขก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NCB-TP1 จาก NCB 14๖-๐1 ถึง NCB1DV5-๐1
ในวันที่ 25 ๓.๑.๖5 ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1639/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ NCB-TP2 จาก NCB 44๖-๐1 ถึง NCB2DV๖-๐1
ในวันที่ 25 ๓.๑.๖5 ตั้งแต่เวลา 13.๐๐ น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สทพร ตันดีเกษมกรัง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดียะตาม

24 ๓.๑.๖5

สทพร ตันดีเกษมกรัง
(นาย สทพร ตันดีเกษมกรัง)
๐๐๖.7 ปฏิบัติงานแทน น.บ.ค.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน อก.บษ.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. กฟอ.น๖,

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 2แผ่น

แผนผังแนบ..... -แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี..... นครราชสีมา 2)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

рк.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

рк.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	นครชัยศรี 2 (NCB-TP1, NCB-TP2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25-ต.ค.-65	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	Test Point Relays Status ตามใบขอปฏิบัติงาน 1639/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ดันติเกษตรกิจ		วันที่ 24 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 24 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		- โหลด 14.3 MW
2	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		- โหลด 15.3 MW
3	ย้ายโหลด NCB-TP1 ไปรับไฟจาก NCB-TP2						
4	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		- ขนานบัส
5	NCB01BVB-01	สับ	ปลด		NCB		- INCOMING 1
6	NCB01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCB		- INCOMING 1
7	NCB01YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	NCB01YS-01	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
9	NCB01YS-03	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
10	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
11	แจ้งให้ กบข.(ก3) ลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
12	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อ กบข.(ก3) ดำเนินการ NCB-TP1 แล้วเสร็จ จะขอดำเนินการที่ NCB-TP2 ต่อ						
14	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
15	NCB01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCB		- INCOMING 1
16	NCB01YS-01	ปลด	สับ		NCB		- ไบมีด 115 เควี
17	NCB01YS-03	ปลด	สับ		NCB		- ไบมีด 115 เควี
18	NCB01YB-01	ปลด	สับ		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	ตั้ง Manual NCB-TP1 ปรับแรงดัน 22.5 เควี						
20	NCB01BVB-01	ปลด	สับ		NCB		- INCOMING 1
21	NCB02BVB-01	สับ	ปลด		NCB		- INCOMING 2
22	NCB02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCB		- INCOMING 2
23	NCB04YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	NCB04YS-01	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
25	NCB04YS-03	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
26	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
27	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	เมื่อ กบข.(ก3) ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับคืน						
29	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
30	NCB02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCB		- INCOMING 2
31	NCB04YS-01	ปลด	สับ		NCB		- ใบมีด 115 เควี
32	NCB04YS-03	ปลด	สับ		NCB		- ใบมีด 115 เควี
33	NCB04YB-01	ปลด	สับ		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	ตั้ง Manual NCB-TP2 ปรับแรงดัน 22.5 เควี						
35	NCB02BVB-01	ปลด	สับ		NCB		- INCOMING 2
36	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		- ขนานบัส
37	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
38	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
สิ้นสุด Switching							