



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 3 ธ.ค. 64

เลขที่ .ก.๓ก.บ.ช.(รล)๓๔๘๘๗/๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิโตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง .อก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง .อก.บช.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า .กบช.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า ดอนเจดีย์ ตามแผนผังสังเขปแบบ  
จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TS1, TS2 (ท่าทีละ TS)	๗ ธ.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๐๐ น.	ลากสาย Fiber Optic สำหรับระบบ SCPS	OPEN ใบบัด 1TVS-01, 2TVS-01	TRUCK OUT	นายรัชพล พึ่งนก วศก.๕ มจร.กอก. ๐๙๐-๑๐๓-๑๕๔๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสวัสดิ พยัคฆวงค์ ตำแหน่ง ขพ.รล.กบช.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)  
อก.บช.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ TS1, TS2 จาก 1TVS-01 ถึง 2TVS-01 Truck out service  
ในวันที่ ๗ ธ.ค. ๖๔ ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1639/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย รณาทิต พึ่งพงษ์พิสุทธิ์ ขอประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สวัสดิ พยัคฆวงค์

  
(นาย รณาทิต พึ่งพงษ์พิสุทธิ์)  
๐๘๑.๖๓๓๖ ม.๓๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก. กฟ.๑๖.  
อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแบบ - แผ่น  
ผจฟ. 1 (สถานีฯ ดอนเจดีย์)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ขพ.รล. สวัสดิ ๒๖ พ.ย. ๖๔

## ใบสั่งทำสวิตซิ่ง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีดอนเจดีย์ 10 Dis 1TVS-01 , 2TVS-01				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ธ.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	20.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ลากสายFiber Optic (SCPS)	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1639/64
4. เตรียมการสวิตซิ่งโดย	นายธนภฤต พิริยะพงษ์พันธ์			วันที่	2 ธันวาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตซิ่งโดย				วันที่	2 ธันวาคม 2564
6. อนุมัติสวิตซิ่งโดย				วันที่	2 ธันวาคม 2564
7. สั่งทำสวิตซิ่งโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนเฑาะ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตซิ่ง							
1	- ตับไฟด้าน TS1						
2	DOA0T1VS-01	สับ	ปลด		DOA		
3	DOA0T1VS-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DOA		-
4	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานด้าน TS1 ได้						
**** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ****							
5	หลัง กบข. ปฏิบัติงานด้าน TS1 แล้วเสร็จพร้อมปฏิบัติงานด้าน TS2 ต่อ						
6	DOA0T1VS-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DOA		
7	DOA0T1VS-01	ปลด	สับ		DOA		-
8	- ตับไฟด้าน TS2						
9	DOA0T2VS-01	สับ	ปลด		DOA		
10	DOA0T2VS-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DOA		-
11	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานด้าน TS2 ได้						
**** สิ้นสุด Switching ช่วงสอง ****							
12	หลัง กบข. ปฏิบัติงานด้าน TS2 แล้วเสร็จ						
13	DOA0T2VS-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DOA		
14	DOA0T2VS-01	ปลด	สับ		DOA		-
**** สิ้นสุด Switching ****							