



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สปท.(ปบ.) 3957
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ ขาติวัฒนานนท์

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า...สามพราน...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ...ตัดไฟปิกเสา๒๒เมตร ช่วงถนนคลองทางหลวง-วัดวังน้ำขาว...
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้


ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NCA๐๔	๙ พ.ย.๖๖	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	-ตัดไฟปิกเสา๒๒เมตร ช่วงถนน คลองทางหลวง-วัดวังน้ำขาว	NCA๐S-๐๓	disชั่วคราวร้านโชคยืน ยง	นายอนุยุทธ ชูโชติ ๐๘๘-๘๒๒๙๖๔๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ตั้งแต่แยกโรงเรียนคลองทางหลวง-ร้านโชคยืนยง. ในชอยคลองโพธิ์บางสวน.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ยุทธิณ...ตำแหน่ง ข.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๖๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายวิฑูรย์ ขาติวัฒนานนท์)
ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ... พิดเตอร์ NCA๑ จาก NCA๑S-03 ถึง ชวชั่วคราวร้านโชคยืนยง
ในวันที่ ๙ พ.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1639/66
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ... พิดเตอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ... พิดเตอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ... พิดเตอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...
พนักงานศูนย์ฯ นายอนุชิต ราชสุทธิชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ พช.นิพนธ์ ยุทธิณ

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. สามพราน
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายสุรศักดิ์ โพธิ์นง)
๑๓ก.๔ ๓๓๖ ขน.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี...)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | | |
|------------------------|--|----------|---------------------|-----|-----------------------------|------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | คลองทางหลวง-วัดวังน้ำขาว | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 9 พ.ย. 66 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง | 9 พ.ย. 66 | 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กพอ.สพร. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1639/2566 | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพนิต ราชภูริณิยม | | | | วันที่ | 4 พฤศจิกายน 2566 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | | วันที่ | 4 พฤศจิกายน 2566 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | | วันที่ | 4 พฤศจิกายน 2566 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายเจริญรัตน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
5	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	L=7.0MW.
6	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	L=3.4MW.
7	NCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	L=5.7MW.
8	ย้ายโหลด NCA09 บางส่วนไปจ่ายจาก SAB05						
9	NCA09S-06	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 แยกเข้า อบต.คลองใหม่
10	NCA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA	-	-
11	NCA08S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ท้ายาไฮมอด(Tie NCA8,SAB9)
12	SABVB-01	ปลด	สับ		SAB	-	ขนานบัส
13	NCA09S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	สามแยกคลองทางหลวง
14	SABVB-01	สับ	ปลด		SAB	-	ขนานบัส
15	NCA08S-03	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ท้ายาไฮมอด(Tie NCA8,SAB9)
16	NCA08VB-01	สับ	ปลด		NCA	-	-
17	เมื่อพร้อมดับไฟ						
18	DIS ชั่วคราว(NCA09)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ร้านโชคยืนยง
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
22	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
23	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
24	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
25	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
26	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB	-	-

งานดับไฟวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ปีกเสา 22 เมตร
บริเวณถนนคลองทางหลวง-วัดวังน้ำขาว

