



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกข.(ปบ) ๑๕๒๐/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพิชิตพันธ์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมเจตน์ ฮะวังจุ

วิทยขอดับไฟ

Switching Deadline

05/11/67

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท) รักษาการแทน ผ.จ.ก. กฟส.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอแก้ไขจุดร้อนเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีสมุทรวร ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF03	๖ พ.ย. ๖๗	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน  <b>เร่งด่วน</b>	SMF๓S-๐๕	เปิดวงจร	นายปกรณ์ อัครวินวงศ์ เบอร์โทร ๐๘๓-๑๕๔๒๕๑๕ HOT LINE กระเช้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรวิศ สว่างพันธ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒  
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายสมเจตน์ ฮะวังจุ.....)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท) รักษาการแทน ผ.จ.ก. กฟส.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟ.ก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ SMF3 จาก SMF3S-05 ถึง SMF3S-05  
ในวันที่ ๖ พ.ย. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1640/67  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ \_\_\_\_\_  
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต พิชิตสุวรรณชล ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสมเจตน์ ฮะวังจุ  
๒ พ.ย. ๖๗

(นาย พิชิตพันธ์ พิชิตสุวรรณชล )

จ.ค.ก.๕ ๒๖๓๓ ๒๕.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(ค.ฟ.)

เรียน ผ.จ.ก. กฟส. โคกข.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น



ผ.จ.ก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

หน้าที่ 1 จาก 1  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS SMF03S-05 ร้าน 7-11					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 พฤศจิกายน 2567	ระหว่าง	09.00	น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกข.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1640/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ			วันที่	2 พฤศจิกายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 พฤศจิกายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 พฤศจิกายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1.	นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)				
	2.	นายจิรวุฒิ, นายวิวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)				
	3.	นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนการทำงานสวิตชิง						
2	SMF01VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMF		- Load = 6.03 MW
3	SMF03VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMF		- Load = 3.35 MW
4	ย้ายวงจร SMF03 บางส่วนไปรับไฟจาก SMF01						
5	SMF03S-13	ปลด	ล๊اب		คกข.	SCADA	SF6 บริเวณโค้งยายขาว
6	SMF03S-05	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.	DIS	ร้าน 7-11
7	แจ้งให้ กฟส.คกข. ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนที่ DIS SMF03S-05 ได้ สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
8	เมื่อ กฟส.คกข. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe						
9	ย้ายวงจร SMF03 บางส่วนกลับจาก SMF01						
10	SMF03S-05	ปลด	ล๊اب		คกข.	DIS	ร้าน 7-11
11	SMF03S-13	ล๊اب	ปลด		คกข.	SCADA	SF6 บริเวณโค้งยายขาว
12	SMF01VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMF		-
13	SMF03VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMF		-
สิ้นสุด Switching							