



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCE ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

27 พ.ย. 64

เลขที่ ก.๓.กบข.(นพ.)-๓๔๘๑/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด่าง

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบหม้อแปลงเซอร์วิส TS.1 ที่สถานีไฟฟ้า นครปฐม๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
		๒๘ พ.ย. ๖๔	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลด LBS ๒๒ kV รหัส NPV1TS-01 ที่สถานีไฟฟ้า นครปฐม๓			นายกรรณ ดันภูมิประเทศ 086 655 2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอัครัง ดันภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.บพ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ - จาก Station Service ถึง -

ในวันที่ 28 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 164U/2564

พนักงานศูนย์ นาย นรินทร์ อังสรวอดิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอัครัง ดันภูมิประเทศ

นาย นรินทร์ อังสรวอดิน
๑๕๓.6 กกน หน.ศน.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล. นธ.

อก.บข.(ก.๓), ชก.บข.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี NPV)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตซิ่ง

1. สถานที่ทำงาน	ปลด NPV1TS-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 พ.ย. 64	เวลา	13.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบหม้อแปลง Station service	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1640/2564	
4. เตรียมการสวิตซิ่งโดย	นายนครินทร์ อังสนาวสิน			วันที่	26 พฤศจิกายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตซิ่งโดย				วันที่	26 พฤศจิกายน 2564	
6. อนุมัติสวิตซิ่งโดย				วันที่	26 พฤศจิกายน 2564	
7. สั่งทำสวิตซิ่งโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นาย (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐภาณุจัน, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตซิ่ง และย้าย Station service ไปปรับไฟด้านบัส 2						
2	NPV1TVS-01	สับ	ปลด		NPV		
3	NPV1TVS-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NPV		
4	แจ้งพนักงานตรวจสอบไฟย้อนทางด้าน NPV1TS-04 ถ้าไม่มีไฟย้อนให้ดำเนินต่อไป 						
5	NPVT1VG-01	ปลด	สับ		NPV		กราวด์ Station service 1
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ และปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
7	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ 						
8	NPVT1VG-01	สับ	ปลด		NPV		กราวด์ Station service 1
9	ย้ายโหลด KCA03 กลับจาก KCA08						
10	NPV1TVS-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NPV		
11	NPV1TVS-01	ปลด	สับ		NPV		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							