



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

05/11/67

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.พทท. / ๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์วิลาศวรรณ์  
ชื่อผู้ส่ง นายศักดิ์สิทธิ์ พรวยศรี

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง ท.ผ.ก.ป.ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.ก.ฟ.ส.พ.น.ท.ท.น.

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๒	UTG09	๖ - ๑๑ พ.ย. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาพาดสายบ้านสระลงเรือ	UTG09S-04	ดิสชั่วคราว ตรงข้ามวัดสระลง เรือ	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๑ ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ อนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ท.ผ.ก.ป. โทร ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๘

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
 ๓.  พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๓๙๘๙๙๖, long: ๙๙.๗๓๑๘๖๖  
 ๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๔๐๒๘๑๙, long: ๙๙.๗๓๐๘๑๔

ลงชื่อ  
(นายศักดิ์สิทธิ์ พรวยศรี)

ตำแหน่ง ท.ผ.ก.ป.ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.ก.ฟ.ส.พ.น.ท.ท.น.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

DIS ชด. ตรงข้ามวัดสระลงเรือ  
UTG09S-04

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ UTG09 จาก UTG09S-04 ถึง UTG09S-08  
ในวันที่ 6-11 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1648/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรวัฒน์ แก้วสมนึก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา ชำนาญเรือ  
2 พ.ย. 67

(นาย ธีรวัฒน์ แก้วสมนึก)  
วศก.5 บกท. ขย.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล. พทท., กฟล. ๒๓จ., กฟล. ลจ.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 2 ..... แผ่น

แผนผังแนบ..... 1 ..... แผ่น

ผจพ. - (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณวัดสระลงเรือ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6-11 พ.ย. 2024	เวลา	09.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ปักเสาพาดสาย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1648/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	2 พฤศจิกายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 พฤศจิกายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 พฤศจิกายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโนช, นายวรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	<b>ดับไฟตั้งแต่วันที่ 6-11 พ.ย. 67</b>						
3	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
4	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
5	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
6	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing		ทกจ.		R สระลงเรือ
7	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, GND		ลช.		R ตะลุงเหนือ
8	<b>ตรวจสอบ SF6 UTG05S-08 ดึงข้ามถนนแยกไฟสี่ สถานะ Open+Lock</b>						
9	<b>ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนไปจ่ายจาก UTG09</b>						
10	SW Bypass	ปลด	สับ		ลช.		R ตะลุงเหนือ
11	UTG09R-01	สับ	ปลด		ลช.		R ตะลุงเหนือ
12	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนานบัส
13	UTG05S-13	ปลด	สับ		ลช.		DIS หน้าร้านจรงรุ่งเรืองค้าวัสดุ
14	UTG09S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทกจ.		SF6 แยกไฟสี่
15	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนานบัส
16	<b>เมื่อพร้อมดับไฟ</b>						
17	DIS ชุด. UTG09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทกจ.		DIS ตรงข้ามวัดสระลงเรือ
18	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ</b>						
19	<b>แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1</b>						
20	<b>เมื่อแจ้ง Shortground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ</b>						
21	<b>แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้</b>						
22	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
23	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
24	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
25	UTG05R-01	Nonreclosing	Normal		ทกจ.		R สระลงเรือ
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</b>							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ วันที่ 11 พ.ย. 67 พร้อมย้ายโหลดกลับ						
27	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		- -
28	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		- -
29	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- -
30	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing		ทกจ.		R สระลงเรือ
31	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
32	DIS ชด. UTG09	ปลด	สับ		ทกจ.		DIS ตรงข้ามวัดสระลงเรือ
33	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนกลับจาก UTG09						
34	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนานบัส
35	UTG09S-04	ปลด	สับ		ทกจ.		SF6 แยกไฟสี่
36	UTG05S-13	สับ	ปลด, ไขล็อกสวิตช์		ลข.		DIS หน้าร้านจรงรุ่งเรื่องค้ำวัสดุ
37	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนานบัส
38	UTG09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ลข.		R ตะลูงเหนือ
39	SW Bypass	สับ	ปลด		ลข.		R ตะลูงเหนือ
40	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		- -
41	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		- -
42	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- -
43	UTG05R-01	Nonreclosing	Normal		ทกจ.		R สระลงเรือ
44	UTG09R-01	Nonreclosing,GND	Normal		ลข.		R ตะลูงเหนือ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ကနဦးပုံကမ်းပုံ

