



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

27 ม.ค. 68

20 ม.ค. 2568

เลขที่ ก.3.สข.(กป.) 007./2568

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ชื่อผู้ส่ง นางวรรณวิภา สุวรรณสมบัติ

ตำแหน่ง ทผ.บค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 1 สถานีไฟฟ้า
สามชุก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	XCA1	30 ม.ค. 2568	08.30 น.	17.00 น.	บักเสา บริเวณวัดนางพิมพ์	SF6 บ้านคอตัน DBA07S-05	DIS ชั่วคราวสาม แยกวัดนางพิมพ์	นายณัฐพงษ์ เข้มเพ็ชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 23 เครื่อง 1,110 เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ 3,400 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ผจก. โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น 14.7613426 , 100.1275696
3.2 สิ้นสุด 14.757295 , 100.125572

(นางวรรณวิภา สุวรรณสมบัติ)

ทผ.บค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ XCA01 จาก DBA07S-05 ถึง DIS วัดสามแยกวัดนางพิมพ์
ในวันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง 17:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 164/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

ออกกกดกน

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ เลิศมิ่ง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางเทอดไทย จันทร์เพ็ญ
25 ม.ค. 68

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.สามชุก

..... อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายวิวัฒน์ เลิศมิ่ง)

จศก. 5 บก.น.ช.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผน

แผนผังแนบ 1 แผน



ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกวัดนางพิมพ์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 ม.ค. 68	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	164/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง			วันที่	25 มกราคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 มกราคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 มกราคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายฉัตรกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ SF6 DBA07S-05 บ้านคอดัน อยู่สถานะ OPEN+LOCKคาน						
3	XCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		
4	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
5	DIS ชค. โลင်း XCA01	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สช.		DIS สามแยกวัดนางพิมพ์
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
7	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
8	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
9	เมื่อไฟฟ้านางาน ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
10	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
11	XCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
13	XCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		
14	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
15	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
16	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	DIS ชค. โลင်း XCA01	ปลด	สับ		สช.		DIS สามแยกวัดนางพิมพ์
18	XCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี
 บริเวณ SF6บ้านคอตัน ถึง บ้านท่ากระทุ่ม
 วันที่ 30 มกราคม 2568 เวลา 08.30 น. — 17.00 น.

ผู้ขอตรวจจุด G1
 นายภูวนัย ทิมหอม พชง.4 ผกป.กฟต.สามชุก
 ผู้ขอตรวจจุด G2
 นาย ภิรมณ์ทัต เทพบุตร พชง.5 ผกป.กฟต.สามชุก

