



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

3 ก.พ. 2567

เลขที่ ก.ต.กสฟ.(สภ.).....๑๖๘...../๒๕๖๗..... วันที่.....
 ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก๓).....
 ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง ตำแหน่ง อภ.สฟ.(ก๓).....

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบตู้เบรกเกอร์ รหัส NCA๒VB-๐๑ สถานีไฟฟ้า
 นครชัยศรี ๑ ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Feeder ๑-๕	๔ ก.พ.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับ Main Bus ๑ (ดึงทรัค เบรกเกอร์ Incoming ๑ , F๑, F๓ , F๔ , F๕ ออก และ ดึงทรัค-สับกราวด์ F๒) <i>ไมล์ลา อภ</i>			เชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง..... พชง.๖ ผสภ.กสฟ.(ก๓)..... โทร..... ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(.....นายสมหมาย ชื่นด้วง.....)

ตำแหน่ง..... อภ.สฟ.(ก๓).....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ Bus 1 จาก..... ถึง.....
 ในวันที่ 4 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 165/2567.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นครินทร์ ชัยสงวนสิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

นครินทร์ ชัยสงวนสิน
 (นครินทร์ ชัยสงวนสิน)
 ๐๘๑.๖ แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียน ผจก. กฟ๑.นธ., กฟ๑.สพร.

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
 แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานี NCA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครชัยศรี 1 BUS1					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ก.พ. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก.3)	งานที่ทำ	ซ่อมเบรกเกอร์ NCA2VB-01	ตามใบขอปฏิบัติงาน	165/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวสิน			วันที่	29 มกราคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29 มกราคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	29 มกราคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรุวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายโมฆ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
4	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
5	SAC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
6	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
7	NCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
8	NCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
9	NCA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
10	NCA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
11	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
12	NCABR-11	Normal	Nonreclosing		NCA		-
13	ย้ายโหลดวงจร NCA01 ไปจ่ายไฟจาก SAB04						
14	NCA01S-05	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สพร.		SF6 ท้ายายโหนด (ล่าง)
15	NCA01VB-01	ล๊ับ	ปลด		NCA		-
16	ย้ายโหลดวงจร NCA03 ไปจ่ายไฟจาก NCA11						
17	NCA03S-03	ปลด	ล๊ับ		สพร.	SCADA	SF6 รั้นไทรทอง
18	NCA03VB-01	ล๊ับ	ปลด		NCA		-
19	ย้ายโหลดวงจร NCA04 ไปจ่ายไฟจาก SAB04						
20	NCA04S-04	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สพร.		SF6 รพ.สามพราน (บน)
21	NCA04VB-01	ล๊ับ	ปลด		NCA		-
22	ย้ายโหลดวงจร NCA05 ไปจ่ายไฟจาก SAC03						
23	NCA05S-08	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		นช.		SF6 บ้านยอดชาย
24	NCA05VB-01	ล๊ับ	ปลด		NCA		-
25	NCA02S-01	ล๊ับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.2
26	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น. ตรวจสอบ Station service รับไฟทางด้าน BUS 2						
27	NCA01BVB-01	ล๊ับ	ปลด		NCA		- INCOMING 1
28	NCA01BVB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		NCA		- INCOMING 1
29	NCABVB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		NCA		- ขนานบัส
30	NCA01VB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		NCA		-
31	NCA02VB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		NCA		-
32	NCA03VB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		NCA		-
33	NCA04VB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		NCA		-
34	NCA05VB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		NCA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
35	ให้พนักงานสถานีฯ นครชัยศรี 1 ทดสอบฟีดที่ NCA02VB-01 หากไม่มีฟีดให้ดำเนินการต่อไป						
36	NCA02VG-01	ปลด	สับ		NCA		- กราวด์ F2
37	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ และ กฟผ. จ่ายไฟมาถึง Incoming 1						
38	เมื่อผู้ควบคุมงานทราบไฟดับเรียบร้อย พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
39	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
40	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
41	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
42	SAC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
43	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
44	NCABR-11	Nonreclosing	Normal		NCA		-
45	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
46	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน Wesafe						
47	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง						
48	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
49	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
50	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
51	SAC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
52	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
53	NCABR-11	Normal	Nonreclosing		NCA		-
54	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
55	NCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
56	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
57	NPT03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
58	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
59	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
60	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
61	NCA02VG-01	สับ	ปลด		NCA		- กราวด์ F2
62	NCA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCA		- INCOMING 1
63	NCABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCA		- ขนานบัส
64	NCA01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCA		-
65	NCA02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCA		-
66	NCA03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCA		-
67	NCA04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCA		-
68	NCA05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCA		-
69	NCA02S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.2
70	NCA01BVB-01	ปลด	สับ		NCA		- INCOMING 1
71	ย้ายโหนดวงจร NCA01 กลับจาก SAB04						
72	NCA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		-
73	NCA01S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ท้ายโหนด (ล่าง)
74	ย้ายโหนดวงจร NCA02 กลับจาก NCA07						
75	NCA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		-
76	NCA02S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 <i>พร้อมแล้ว</i>
77	ย้ายโหนดวงจร NCA07 กลับจาก NPT07						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
78	NCA07S-08	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 หน้า รร. วัดท่าตำหนัก
79	NCA07S-15	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ศูนย์ฮอนด้า (บน)
80	ย้ายโหลดวงจร NPT07 กลับจาก NPT03						
81	NPT07S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นฐ.		SF6 ท้ายซอย 7
82	NPT03S-07	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 ซอย 7
83	ย้ายโหลดวงจร NCA03 กลับจาก NCA11						
84	NCA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		- -
85	NCA03S-03	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ร้านไทรทอง
86	ย้ายโหลดวงจร NCA04 กลับจาก SAB04						
87	NCA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		- -
88	NCA04S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 รพ.สามพราน (บน)
89	ย้ายโหลดวงจร NCA05 กลับจาก SAC03						
90	NCA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		- -
91	NCA05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 บ้านยอดชาย
92	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
93	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
94	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
95	SAC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
96	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
97	NCABR-11	Nonreclosing	Normal		NCA		-
98	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
99	NCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
100	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
101	NPT03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
102	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
103	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
104	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
105	NCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
106	NCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
107	NCA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
108	NCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							