



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3กสฟ.(ปค.)1707/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตาสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อ ซ่อมแซมแก้ไข Relay Feeder8 สถานีไฟฟ้านครปฐม 3 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	8VB-01	8 พ.ย.2567	09.30 น.	16.30 น.	เปลี่ยน Key Pad Relay รหัส 1VB-01	OPEN BREAKER	Truck out, ไม่สับ Ground	นายปริตรภัทร อาจศิริ 098-2902794

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปริตรภัทร อาจศิริ ตำแหน่ง พชง.5 โทร. 098-2902794

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)

อ.ก.สฟ.(ก3)

4 พฤศจิกายน 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NPVB จาก NPV08VB-01 ถึง

ในวันที่ ๘ พ.ย. ๖7

ตั้งแต่เวลา 09.๓๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 165212567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่

ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อริชร์ เล็งมาง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปริตรภัทร อาจศิริ

(.....)


นายปริตรภัทร อาจศิริ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.3-หวิ

อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 2 (สถานีฯ NPV)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	NPV08					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8/11/2567	เวลา	09.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ	เปลี่ยน Key Pad Relay		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1652/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง			วันที่	4 พฤศจิกายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	4 พฤศจิกายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 พฤศจิกายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ 2. นายวัฒนา,นายจิรวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร 3. นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต,นางสาวสุภัชชา				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPV08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
3	เมื่อพร้อมดับไฟ						
4	NPV08VB-01	สับ	ปลด		NPV		
5	NPV08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPV		
6	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุด กสพ.(ก3) รับทราบ						
7	แจ้งให้ชุด กสพ.(ก3) ทำการทดสอบไฟบริเวณที่ปฏิบัติงานพร้อมลง We Safe						
8	แจ้งให้ชุด กสพ.(ก3) ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
9	เมื่อชุด กสพ.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
10	NPV08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPV		
11	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
12	NPV08VB-01	ปลด	สับ		NPV		
13	NPV08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							