

Switching Deadline

9 ธ.ค. 64



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PERIPHERAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทพภ.(ปบ)...../๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงห์ดีทอง

ชื่อผู้ส่ง นายเฉลิมเกียรติ ชินชะง้อ

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า.....กฟอ.ท่ามะกา.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ ม.๓,๔,๕ ต.ดอนขมิ้นและ ม.๑๔
ต.หัวผา (นางสาว) สถานีท่ามะกา.....๑.....ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๑๐	๑๕ ธ.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	DIS TMK ๓๐S- ๑๐ หน้าร้านของเก่า	DIS-TMK ๑๑S- ๒๓ แบ่งแดน ทพภ.- กรกฎ.	นายธนวิชัย อภิสิทธิ์เนตร โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๓,๔,๕ ต.ดอนขมิ้นและ ม.๑๔ ต.หัวผา (นางสาว)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิชัย อภิสิทธิ์เนตร ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายเฉลิมเกียรติ ชินชะง้อ)

รจก.(ท) รักษาการแทนผจก.กฟอ.ท่ามะกา

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓


เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเดอร์ TMK10S-10 จาก TMK10S-10 ถึง BRBMS-21
ในวันที่ 15 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1652/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ 10 ยมระชา ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.ท่ามะกา อ.ก.ปบ.ท่ามะกา
๕ ธ.ค. 64


(อ.ก.ปบ. 1 แทน ผจก.ท)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. รจก.ท่ามะกา

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านดอนขมื่น - บ้านท่าผา				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ธ.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.ทมก.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่ายวงจร TMK10		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1652/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด	วันที่	8 ธันวาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 ธันวาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 ธันวาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMK10R-01	Normal	Nonreclosing		ทมก.		R ดอนขมื่น
3	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
4	TMK10S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS หน้าร้านของเก่า
5	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
8	TMK10R-01	Nonreclosing	Normal		ทมก.		R ดอนขมื่น
9	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
10	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
13	TMK10R-01	Normal	Nonreclosing		ทมก.		R ดอนขมื่น
14	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
15	TMK10S-10	ปลด	สับ		ทมก.		DIS หน้าร้านของเก่า
16	TMK10R-01	Nonreclosing	Normal		ทมก.		R ดอนขมื่น
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

ปฏิบัติงานวันที่ 15 ธ.ค. 2564
เวลา 8.00 - 17.00 น.

