

Switching Deadline

14 พ.ย. 66



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก.) ๑๙๗/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า บางปลาม้า
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑	๒YB-๐๑	๑๗ พ.ย. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟ Breaker ๑๑๕ kV รหัส BAM๒YB-๐๑ เพื่อตรวจ ซ่อม Gas SF๖ รั่วซึม	ใบมิต ๒YS-๐๑ ถึง ใบมิต ๒YS-๐๒ (ถ่ายเทโหลดผ่าน BYB-๐๑) นายนิโรจน์ ปั่นแดง กบส. ๐๘๔-๗๒๔๔๒๔๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนตล ดีลลอด ตำแหน่ง วศก.๗ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย ชื่นด้วง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก BAM 2YB-01 ถึง BAM 02YS-01, 02
ในวันที่ 17 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1654/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ เลี้ยงผอู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพนตล ดีลลอด

อภิสิทธิ์ เลี้ยงผอู

(นายอภิสิทธิ์ เลี้ยงผอู)
๖๖.5 กกน นพ.๐๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. บปม.

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี บางปลาม้า (BAM))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08-00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

หน้า 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บางปلام้า (BAM02YB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 พ.ย. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจซ่อม Gas SF6 รั่วซึม		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1654/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง				วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 2. นายจิรวุฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ : ตรวจซ่อม Gas SF6 รั่วซึม ที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BAM02YB-01 โดยย้ายเข้า Transfer Bus						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
3	OFF SCL ATS BAM						
4	SPB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	BAM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	BAMBYB-01	ปลด	สับ		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	BAMBYB-01	สับ	ปลด		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	BAM02YS-03	ปลด	สับ		BAM	-	ใบมีด 115 เควี
9	BAMBYB-01	ปลด	สับ		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	BAM02YB-01	สับ	ปลด		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	BAM02YS-01	สับ	ปลด		BAM	-	ใบมีด 115 เควี
11	BAM02YS-02	สับ	ปลด		BAM	-	ใบมีด 115 เควี
12	SPB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	BAM02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	ON SCL ATS BAM						
15	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
17	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
18	OFF SCL ATS BAM						
19	SPB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	BAM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	BAM02YS-01	ปลด	สับ		BAM	-	ใบมีด 115 เควี
22	BAM02YS-02	ปลด	สับ		BAM	-	ใบมีด 115 เควี
23	BAM02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	BAMBYB-01	สับ	ปลด		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	BAM02YS-03	สับ	ปลด		BAM	-	ใบมีด 115 เควี
26	SPB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
27	BAM02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
28	ON SCL ATS BAM						
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							