



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.) 000 04025
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณกุล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ดันยิดเส็ง

วิญญูขอตัดไฟ

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ดับไฟบำรุงรักษาระบบจำหน่ายรองรับงานเสด็จพระราชทานกระบี่และ
ปริญญาบัตร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	๑๑ พ.ย.๖๖	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ดับไฟบำรุงรักษาบบจำหน่ายรองรับงานเสด็จ พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร รร.นรต.	SAB๐5-๐๒	ปลายสาย	นายสมบูรณ์ เข้มสาคร ๐๙๐-๙๕๙๕๙๐๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณิธิชัย ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____

(นายพิชา ดันยิดเส็ง)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 9AB6 จาก 9AB6VB-01 ถึง ปลายสาย
ในวันที่ 11 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1655/2566
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ _____
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ _____
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ _____
พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนิต บุรี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สิทธิชัย ผูกฉิม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นรต. สามพราน
อก.บช.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

(นายสุกสวัสดิ์ เทียงผอญ)
๑๑๑.5 ๓๓๓ ๓๓๓๓

ขั้นตอนการสวิตซ์ _____ แผ่น
แผนผังแนบ _____ แผ่น



ผจก. _____ (สถานี _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา _____ น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | | |
|------------------------|--|----------|------------------------|-------------------|------------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 11 พ.ย. 66 | เวลา | 08.30 น. | ถึง | 16.30 น. | |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กพอ.สพร. | งานที่ทำ | ตัดต้นไม้ใต้ไลน์แรงสูง | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1655/66 | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายธนิต บุญชู | | | วันที่ | 8 พฤศจิกายน 2566 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 8 พฤศจิกายน 2566 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 8 พฤศจิกายน 2566 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายศุภสรสิทธิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
2	SAB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
3	SAB06VB-01	สับ	ปลด		SAB		-
4	SAB06S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.6
5	SAB06S-02	สับ	ปลด		สพร.		DIS ปากทาง รร.นายร้อย
6	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ข้อตรวจจุด G1						
7	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ข้อตรวจจุด G2						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
9	แจ้ง กพอ.สามพราน ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
11	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตรวจจุด G1						
12	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตรวจจุด G2						
13	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ ลงข้อมูลหลังจากปฏิบัติแล้วเสร็จ ในWeSafe เรียบร้อย						
14	SAB06S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS ปากทาง รร.นายร้อย
15	SAB06S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.6
16	SAB06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAB		-
17	SAB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานดับไฟวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 บำรุงรักษาระบบจำหน่าย
 รองรับงานเสด็จพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

