



Switching Dead Line

14 มี.ย. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.ฟ.ทร.(กบ) ๑๔๒๕/๒๕๖๖

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณผล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสันติ งามชื่น

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดไฟระบบจำหน่าย วงจร TMK ๐๘ สถานีท่ามะกา ๑ เพื่อย้ายเสาแรงสูงให้ผู้ใช้ไฟ (งาน BU) จำนวน ๑ ต้น หน้าบีมเอสโซ่ธนุทอง ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ช่วงตั้งแต่ DISCONNECTING SWITCH (ชั่วคราว) หน้าร้านตนเองเกษตรภัณฑ์ ถึง SF ๖ รหัส TMK ๗ S-๐๘ ตรงข้ามวัดตะคร้ำเอน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TMK 08	๑๗ พ.ย. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เพื่อย้ายสายแรงสูงให้ผู้ใช้ไฟ (งาน BU)	สวิตช์บีมัด (ชค.) หน้าร้านตนเอง เกษตรภัณฑ์	Dis ต่อจร นอกคอก	กฤตภาส ปิ่นเจริญ ๐๙๐-๙๙๑๙๙๗๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟ ๗๕ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเสนีย์ ศรีมงคล ตำแหน่ง ผ.กบ.กฟส.ท่าเรือ โทร. ๐๘๑-๗๓๖๔๗๔๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสันติ งามชื่น)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

- ๘ พ.ย. ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ TMK ๘ จาก Dis ต่อจร เกษตรภัณฑ์ ถึง Dis ๑๐ นอกคอก
ในวันที่ 17 พ.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1657/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณ ธรรมพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสันติ งามชื่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.ท.ร. กฟค.ท.ม.ก.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๑ แผ่น

แผนผังแนบ ๑ แผ่น


ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ TMK08 บริเวณ DIS.ชั่วคราวร้านตงเองการเกษตร - DIS.ชั่วคราวกอกกล้วย						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 พ.ย. 66	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทร.	งานที่ทำ	ย้ายเสาแรงสูงให้ผู้ใช้ไฟ	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1657/2566			
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	9 พฤศจิกายน 2566		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 พฤศจิกายน 2566		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 พฤศจิกายน 2566		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวิชัย,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
2	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing,GND		รถทมก-	SCADA	R	เลยวัดหนองลาน
3	TMK08R-01	Normal	Nonreclosing,GND		รถทร-	SCADA	R	บึงบางจาก
4	- ย้ายโหนด TMK08 ไปจ่ายจาก TMK07							
5	TMK07S-09	ปลด	สับ		รถทร-		SF6	ตรงข้ามวัดตระคร้าเอน
6	DIS.ชค.TMK08	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		รถทร-		DIS	กอกกล้วย
7	- ดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.							
8	DIS.ชค.TMK08	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		รถทร-		DIS	ร้านตงเองการเกษตร
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.ทำเรือรับทราบ							
10	แจ้งกฟส.ทำเรือทดสอบไฟช็อคกราวด์จุด G1							
11	แจ้งกฟส.ทำเรือทดสอบไฟช็อคกราวด์จุด G2							
12	แจ้งกฟส.ทำเรือลงรายละเอียด We Safe ก่อนปฏิบัติงาน							
13	แจ้งกฟส.ทำเรือปฏิบัติงานทำงานได้							
14	TMK07R-01	Nonreclosing,GND	Normal		รถทมก-	SCADA	R	เลยวัดหนองลาน
15	TMK08R-01	Nonreclosing,GND	Normal		รถทร-	SCADA	R	บึงบางจาก
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า%%%%%%%%%%								
16	หลังจากกฟส.ทำเรือปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด							
17	แจ้งกฟส.ทำเรือปลดช็อคกราวด์จุด G1 ออก							
18	แจ้งกฟส.ทำเรือปลดช็อคกราวด์จุด G2 ออก							
19	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
20	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing,GND		รถทมก-	SCADA	R	เลยวัดหนองลาน
21	TMK08R-01	Normal	Nonreclosing		รถทร-	SCADA	R	บึงบางจาก
22	- จ่ายไฟ							
23	DIS.ชค.TMK08	ปลด	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		รถทร-		DIS	ร้านตงเองการเกษตร
24	TMK08R-01	Normal	Block Ground		รถทร-	SCADA	R	บึงบางจาก
25	- ย้ายโหนด TMK08 กลับคืนจาก TMK07							
26	DIS.ชค.TMK08	ปลด	สับ		รถทร-		DIS	กอกกล้วย
27	TMK07S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถทร-		SF6	ตรงข้ามวัดตระคร้าเอน
28	TMK07R-01	Nonreclosing,GND	Normal		รถทมก-	SCADA	R	เลยวัดหนองลาน
29	TMK08R-01	Nonreclosing,GND	Normal		รถทร-	SCADA	R	บึงบางจาก
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								

