



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3.กสพ.(ปก.)203/2566

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

ตำแหน่ง อ.ก.สพ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสพ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับตั้งค่า/ทดสอบอุปกรณ์รีเลย์ สถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ
ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NOM03YB-01	25 พ.ย. 66	08.00 น.	17.00 น.	เพื่อปรับตั้งค่า/ทดสอบอุปกรณ์รีเลย์ /ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส NOM03YB-01 พร้อมปลดใบมีดหัวท้าย			นายเอกพงศ์ พงษา ท.พ.ค.กสพ.ก3 โทร 098-246-9759
2	NOM03YB-01, 1BPC2YB-01 (บ.เบิกโพธา เบย์ 2Y)	26 พ.ย. 66	08.00 น.	17.00 น.	เพื่อปรับตั้งค่า/ทดสอบอุปกรณ์รีเลย์ /ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส NOM03YB-01 และ 1BPC2YB-01 พร้อมปลดใบมีดหัวท้าย			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษา ตำแหน่ง ท.พ.ค. โทร 098-246-9759

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
อ.ก.สพ.(ก3)
9 พฤศจิกายน 2566

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ - จาก NOM03YB-01 ถึง -

ในวันที่ 25 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1659/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ - จาก NOM03YB-01 ถึง 1BPC02YB-01

ในวันที่ 26 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1659/2566

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัตรา วงศ์บุญมาก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเอกพงศ์ พงษา

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. หนองปลาหมอ, กฟผ. ทนง, กฟผ. นบง, กฟผ. ตลิ่ง

อ.ก.สพ.(ก3), อ.ก.ว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย จิรพันธ์) หัวหน้างาน
อ.ค.ก. 5 หัวหน้า ๒๕๕.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานีฯ ทนงปลาหมอ (NOM))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)



ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ท.พ.ค.		9 พ.ย. 66
พชง.5	ศิลา	9 พ.ย. 66

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

หน้าที่ 1 จาก 3
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สฟฟ.หนองปลาหมอ ,บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25-26 พ.ย. 2566	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	ปรับตั้งค่า/ทดสอบอุปกรณ์รีเลย์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1659/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุกัญชา วงศ์บุญมาก		วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดณ์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายมนโฆ,นายวรรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	**วันที่ 25 พ.ย. 66 ทำงานที่ NOM03YB-01 พร้อมปลดใบมีดหัวท้าย**						
2	NOM03YB-01	"ON" Auto Reclose	สับ คง OFF Auto Reclose		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
3	PTS03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTS		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
4	ย้ายโหลด สฟฟ.หนองปลาหมอ ไปรับไปจาก สฟฟ.โพธาราม 2						
5	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ PTS03YB-01 สถานะ "CLOSE" อยู่ สถานะใบมีดหัวท้าย "สับอยู่"						
6	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ NOM01YB-01 สถานะ "OPEN" อยู่ สถานะใบมีดหัวท้าย "สับอยู่"						
7	NOM01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
8	NOM03YB-01	สับ	ปลด		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
9	NOM03YS-01	สับ	ปลด		NOM		- ใบมีด 115 เควี
10	NOM03YS-02	สับ	ปลด		NOM		- ใบมีด 115 เควี
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดทำงานรับทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ พร้อมลง We Safe						
13	แจ้งให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
14	NOM01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
15	PTS03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTS		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
16	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลง WE SAFE เรียบร้อย						
17	NOM01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
18	PTS03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTS		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
19	ย้ายโหลด สฟฟ.หนองปลาหมอ กลับจาก สฟฟ.โพธาราม 2						
20	NOM03YS-01	ปลด	สับ		NOM		- ใบมีด 115 เควี
21	NOM03YS-02	ปลด	สับ		NOM		- ใบมีด 115 เควี
22	NOM03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
23	NOM01YB-01	สับ	ปลด		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
24	NOM03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
25	PTS03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTS		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							
26	**วันที่ 26 พ.ย. 66 ทำงานที่ NOM03YB-01 และ 1BPC02YB-01 พร้อมปลดใบมิดหัวท้าย**						
27	NOM03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
28	1BPC02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPC		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
29	PTS03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTS		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
30	ย้ายโหลด สฟฟ.หนองปลาหมอ ไปรับไปจาก สฟฟ.โพธาราม 2						
31	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ PTS03YB-01 สถานะ "CLOSE" อยู่ สถานะใบมิดหัวท้าย "สับอยู่"						
32	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ NOM01YB-01 สถานะ "OPEN" อยู่ สถานะใบมิดหัวท้าย "สับอยู่"						
33	NOM01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
34	NOM03YB-01	สับ	ปลด		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
35	NOM03YS-01	สับ	ปลด		NOM		- ใบมิด 115 เควี
36	NOM03YS-02	สับ	ปลด		NOM		- ใบมิด 115 เควี
37	แจ้ง บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด เตรียมพร้อมปลด 1BPC02YB-01						
38	1BPC02YB-01	สับ	ปลด		BPC		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
39	1BPC02YS-01	สับ	ปลด		BPC		- ใบมิด 115 เควี
40	1BPC02YS-02	สับ	ปลด		BPC		- ใบมิด 115 เควี
41	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดทำงานรับทราบ						
42	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ พร้อมลง We Safe						
43	แจ้งให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
44	NOM01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
45	PTS03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTS		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
46	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลง WE SAFE เรียบร้อย						
47	NOM01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
48	PTS03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTS		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
49	แจ้ง บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด เตรียมพร้อมจ่ายไฟ 1BPC02YB-01						
50	1BPC02YS-01	ปลด	สับ		BPC		- ใบมิด 115 เควี
51	1BPC02YS-02	ปลด	สับ		BPC		- ใบมิด 115 เควี
52	1BPC02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPC		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
53	ย้ายโหลด สฟฟ.หนองปลาหมอ กลับจาก สฟฟ.โพธาราม 2						
54	NOM03YS-01	ปลด	สับ		NOM		- ใบมิด 115 เควี
55	NOM03YS-02	ปลด	สับ		NOM		- ใบมิด 115 เควี
56	NOM03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
57	NOM01YB-01	สับ	ปลด		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
58	NOM03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
59	1BPC02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPC		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
60	PTS03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTS		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							