



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) - ๑๒๑/๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า อ้อมน้อย ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๒	๒๒ ม.ค. ๖๘	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลง สถานีไฟฟ้า อ้อมน้อย ๑ เพื่อแก้ไขน้ำมันรั่วซึม	ONA ๐๔ YS-๐๑	ONA ๒BVB- ๐๑	นายเรจรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรจรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วิศวกร โทร. ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ONA-TP2 จาก ONA4S-01 ถึง ONA2BVB-01
ในวันที่ 22 ม.ค. ๖๘ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 16125๕

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย น.ส. พิศยา นงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรจรัก ดิยะตาม

(นางสาวพิศยา นงษ์ศิริ)

วิศวกร ๓งาน จ.ม.ศฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ๐๓๓

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1 แผ่น

แผนผังแนบ..... - แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี อ้อมน้อย ONA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกพงษ์ พงษา)

หม.มก.กสฟ.(ก3)

(นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมน้อย 1 (ONA)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ม.ค. 68	เวลา 08.30 น.	ถึงเวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	แก้ไขน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลง TP2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 166/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่ 21 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 21 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นางสาวสุภักษา, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		- Load = 15.96 MW
3	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		- Load = 19.92 MW
4	ย้ายโหลดหม้อแปลง TP2 ไปรับไฟจากหม้อแปลง TP1						
5	ONABVB-01	ปลด	สับ		ONA		- ขนานบัส
6	ONA02BVB-01	สับ	ปลด		ONA		- INCOMING 2
7	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
8	ONA04YB-01	สับ	ปลด		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	ONA04YS-01	สับ	ปลด		ONA		- ใบมีด 115 เควี
10	ONA04YS-02	สับ	ปลด		ONA		- ใบมีด 115 เควี
11	ONA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		ONA		- INCOMING 2
12	แจ้งพนักงานสถานีฯทำการเทสไฟย้อนที่เบรกเกอร์ Incoming 2 หากไม่มีไฟย้อน						
13	ONA02BVG-01	ปลด	สับ		ONA		- กราวด์ INCOMING 2
14	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กสฟ.(ก3) รับทราบ แจ้งให้เทสไฟบริเวณที่ปฏิบัติงานลง We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
15	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
16	เมื่อชุด กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe						
17	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		-
18	ONA02BVG-01	สับ	ปลด		ONA		- กราวด์ INCOMING 2
19	ONA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONA		- INCOMING 2
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	ONA04YS-01	ปลด	สับ		ONA		- ใบมีด 115 เควี
22	ONA04YS-02	ปลด	สับ		ONA		- ใบมีด 115 เควี
23	ONA04YB-01	ปลด	สับ		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	ย้ายโหลดหม้อแปลง TP2 กลับจากหม้อแปลง TP1						
25	ONA02BVB-01	ปลด	สับ		ONA		- INCOMING 2
26	ONABVB-01	สับ	ปลด		ONA		- ขนานบัส
27	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-
28	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							