



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) ๓๖๘๒/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ผ่านมะขามเตี้ย
ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๔YB-๐๑	๒๕ ต.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปัด C3 ๑๑๕ KV. รหัส DMA๔YB-๐๑ และ ใบยึด หัว-ท้าย เพื่อตรวจสอบ ไบมีด [MA๔YS-๐๑, DMA๔YS-๐๒ Undefined			นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕-๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร ๐๘๕-๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผศส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / ฟีดเดอร์ จาก DMA๔YS-๐1 ถึง DMA๔YS-๐2
ในวันที่ 25 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1563/55

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กอวิทย์ ชื่น ดวง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย

22 ต.ค. 65

กอวิทย์ ชื่น
(นายกอวิทย์ ชื่น)

๐๘๖.๖ ๓๗๗ ๘๘๗๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟ.๑๗๗

อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
คฟ. 2 (สถานี กอวิทย์ ชื่น)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแแต่เวลา 08:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ ด่านมะขามเตี้ย
2. กำหนดวันที่ทำงาน 25 ต.ค. 65 เวลา 08.30 น. ถึง 25 ต.ค. 65 เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก3) งานที่ทำ ตรวจสอบใบมีด DMA04YS-01,02 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1663/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายเพชรรัตน์ ชินะ วันที่ 23 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 23 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 23 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
3	ทำการจ่ายไฟเพื่อชาร์ต Transfer Bus						
4	DMABYB-01	ปลด	ล๊اب		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	DMABYB-01	ล๊اب	ปลด		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานทางด้าน เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DMA04YB-01						
7	DMA04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	DMA04YS-03	ปลด	ล๊اب		DMA		- ใบมีด 115 เควี
9	DMABYB-01	ปลด	ล๊اب		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	DMA04YB-01	ล๊اب	ปลด		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	DMA04YS-01	ล๊اب	ปลด		DMA		- ใบมีด 115 เควี
12	DMA04YS-02	ล๊اب	ปลด		DMA		- ใบมีด 115 เควี
13	DMA04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
15	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
16	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
17	เมื่อปฏิบัติงานทางด้าน เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DMA04YB-01 เสร็จเรียบร้อย						
18	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
19	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DMA02YB-01 อยู่สถานะปลด						
20	DMA04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	DMA04YS-01	ปลด	ล๊اب		DMA		- ใบมีด 115 เควี
22	DMA04YS-02	ปลด	ล๊اب		DMA		- ใบมีด 115 เควี
23	DMA04YB-01	ปลด	ล๊اب คง "Off" Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	DMABYB-01	สับ	ปลด		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	DMA04YS-03	สับ	ปลด		DMA		- ไปมิด 115 เควี
26	DMA04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							