

11 ธ.ค. 64



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.อมน.(ปน.) ๒๒๐๒ /๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ภายในซอยเพชรเกษม ๑๒๖ (ซอยวิปัสสนาแนวเพชรเกษม) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	115 kV	๑๒ ธ.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	บริษัท.ป.สยาม อุตสาหกรรมยาง ขอปลด AB ๑๑๕.เควี เพื่อ บำรุงรักษาสถานี	SAA5YS-09	-	นายชัยชนะ เข้มทอง ๐๘๑-๒๗๘-๙๙๗๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ผู้ใช้ไฟภายในซอยเพชรเกษม ๑๒๖ ทั้งหมด

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ น.นางสาวรัฐา ร่มโพธิ์ทอง.....ตำแหน่ง วิศว.๖.ผปน.....โทร.๐๙-๓๓๕๙.๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)


ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก SAA5YS-09 ถึง น. ๗. อำเภอมการบางอตากรรณ  
ในวันที่ 12 ส.ค. ๖4 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1664/2564  
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สันกฤต จิริมะพงษ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นางสาวจิรา ไร่ไพรีทอง

  
(สง.)/สันกฤต จิริมะพงษ์  
ศก. 6 แทน ผ. คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ออมสิน

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

- | ที่ | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |                     |
|-----|---|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------|---------------------|
|     | <b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>                       |                                      |                    |      |              |            |          |                     |
| 1   | SAA05YB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | SAA          |            | -        | เบรกเกอร์ 115 เควี  |
| 2   | ONA01YB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | ONA          |            | -        | เบรกเกอร์ 115 เควี  |
| 3   | <b>ดับไฟพื้นที่ทำงาน ประสานกับบริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมกรายาง เมื่อพร้อมดับไฟ</b> |                                      |                    |      |              |            |          |                     |
| 4   | SAA05YS-09  | ล๊اب                                 | ปลด ล็อคกุญแจ      |      | อมน.         |            | ABS      | บ. ป.สยามอุตสาหกรรม |
| 5   | <b>แจ้งพื้นที่ไต่ดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ</b>                                 |                                      |                    |      |              |            |          |                     |
| 6   | <b>แจ้งชุดงานปฏิบัติงานได้</b>  |                                      |                    |      |              |            |          |                     |
| 7   | SAA05YB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | SAA          |            | -        | เบรกเกอร์ 115 เคว   |
| 8   | ONA01YB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | ONA          |            | -        | เบรกเกอร์ 115 เควี  |
|     | <b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>   |                                      |                    |      |              |            |          |                     |
| 9   | <b>หลังผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ</b>                                  |                                      |                    |      |              |            |          |                     |
| 10  | SAA05YB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | SAA          |            | -        | เบรกเกอร์ 115 เควี  |
| 11  | ONA01YB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | ONA          |            | -        | เบรกเกอร์ 115 เควี  |
| 12  | SAA05YS-09  | ปลด ล็อคกุญแจ                        | ล๊าบ               |      | อมน.         |            | ABS      | บ. ป.สยามอุตสาหกรรม |
| 13  | SAA05YB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | SAA          |            | -        | เบรกเกอร์ 115 เควี  |
| 14  | ONA01YB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | ONA          |            | -        | เบรกเกอร์ 115 เควี  |
|     | <b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>  |                                      |                    |      |              |            |          |                     |



ONC8S-02

ONC4S-05  
คลองอ้อมน้อย

SAA12S-03

บ. SSA Container

SAA4S-04

SAA4S-03

ที่ตั้ง  
สินิท

ถนนที่จัดสรรนายสงว

SAA11S-02

SAA8S-02

บ. ปสยามการยางอุตสาหกรรม

AB

SAA12S-02

สยามเดลิฟูดส์

SAA4S-02

