



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วัน 20 ต.ค. 65

วิญยอมดับไฟ

เลขที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณรงค์

ชื่อผู้ส่ง นายสมเกียรติ เทศชัยบุตร

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทท.

ด้วยการไฟฟ้า...ของหลวงภูมิ...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า...VLA...ตามแผนผัง
ส่งแบบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	VLA04	๒๑/๑๐/๖๕	๐๙.๐๐	๑๖.๓๐	-ส/ป VT ชำรุด SF๖ ๕S-๐๙	VLA55-09	VLA55-09	นายวิทยา ประดับ มุข

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ... ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิทยา ประดับมุข ตำแหน่ง ผ.พง.๙ โทร. ๐๘๕-๙๙๕๙๙๑๔

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ นายสมเกียรติ เทศชัยบุตร
(ผจก.กฟส.อ.ทองผาภูมิ)
ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ VLA04 จาก VLA55-09 ถึง VLA55-09
ในวันที่ 21 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1665/2565
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... พิดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... พิดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...
พนักงานศูนย์ฯ นาย สทพร ธานีเกษตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิทยา ประดับมุข
18 ต.ค. 65

สทพร ธานีเกษตรกิจ
(นาย สทพร ธานีเกษตรกิจ)
ว.ค. 7 ปฏิบัติงานแทน น.อ.ค.ฟ.
ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟย.ร.บ.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

ผจก. (สถานี...)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SF6 ป้ายตลาดสังขละ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23-ต.ค.-65	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพย.สขบ.	งานที่ทำ	เปลี่ยน VT ประกอบ SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1665/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 18 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 18 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 18 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. เพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	VLA05R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทภ.		R ตรงข้ามด้านตุลภากร
2	VLA04R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทภ.		R ด้านตุลภากร
3	VLA05R-02	Normal	Nonreclosing		ทภ.		R ตรงข้ามด้านตุลภากร
4	VLA04R-03	Normal	Nonreclosing		ทภ.		R ด้านตุลภากร
5	ย้ายไหลตรวจจร VLA04 บางส่วน ไปปรับไฟจากวงจร VLA05						
6	VLA04S-15	ปลด	สับ		ทภ.	SCADA	SF6 สามแยกด้านตุลภากร
7	VLA05S-10	ปลด	สับ		ทภ.		DIS ก่อนข้ามสะพานของกาเลีย
8	VLA05S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทภ.		SF6 ป้ายตลาดสังขละ
9	VLA04S-15	สับ	ปลด		ทภ.	SCADA	SF6 สามแยกด้านตุลภากร
10	แจ้ง Hotline กระเช้าปลดสายเข้า SF6 ทั้ง 2 ด้าน						
11	แจ้ง ลงข้อมูลใน We Safe						
12	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
13	VLA05R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทภ.		R ตรงข้ามด้านตุลภากร
14	VLA04R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทภ.		R ด้านตุลภากร
15	VLA05R-02	Nonreclosing	Normal		ทภ.		R ตรงข้ามด้านตุลภากร
16	VLA04R-03	Nonreclosing	Normal		ทภ.		R ด้านตุลภากร
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
18	VLA05R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทภ.		R ตรงข้ามด้านตุลภากร
19	VLA04R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทภ.		R ด้านตุลภากร
20	VLA05R-02	Normal	Nonreclosing		ทภ.		R ตรงข้ามด้านตุลภากร
21	VLA04R-03	Normal	Nonreclosing		ทภ.		R ด้านตุลภากร
22	แจ้ง Hotline กระเช้าเชื่อมสายเข้า SF6 ทั้ง 2 ด้าน						
23	ย้ายไหลตรวจจร VLA04 บางส่วน กลับคืนจากวงจร VLA05						
24	VLA04S-15	ปลด	สับ		ทภ.	SCADA	SF6 สามแยกด้านตุลภากร
25	VLA05S-09	ปลด	สับ		ทภ.		SF6 ป้ายตลาดสังขละ
26	VLA05S-10	สับ	ปลด (ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ทภ.		DIS ก่อนข้ามสะพานของกาเลีย
27	VLA04S-15	สับ	ปลด		ทภ.	SCADA	SF6 สามแยกด้านตุลภากร
28	VLA05R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทภ.		R ตรงข้ามด้านตุลภากร

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	VLA04R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทภ.		R ด้านศุลกากร
30	VLA05R-02	Nonreclosing	Normal		ทภ.		R ตรงข้ามด้านศุลกากร
31	VLA04R-03	Nonreclosing	Normal		ทภ.		R ด้านศุลกากร
สิ้นสุด Switching							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.กป.กฟส.ทองผาภูมิ ถึง ผจก.กฟส.ทองผาภูมิ
เลขที่ ก.๓ ทภ.- วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
อ้างถึง

เรียน ผจก./หน.กป.กฟส.อ.ทองผาภูมิ

ตามที่ให้แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน -ส/ป VT ชำรุด SF๖ ๕S-๐๙
ปัจจุบันกระผมได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้.

๑. -ส/ป VT ชำรุด SF๖ ๕S-๐๙.....
๒.

ตามที่ให้แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ส-ส/ป VT ชำรุด SF๖ ๕S-๐๙ บริเวณหน้าตลาดสี่ขลบุรี
ปัจจุบันกระผมได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้.

๑.ย้ายโหลดตามแผน Switching ของ ศูนย์.....
๒.Hot line กระเช้า ปลดสายเชื่อม SF๖ ๕S-๐๙ ด้าน S-L.....
๓.ส/ป VT ชำรุด SF๖ ๕S-๐๙

ในการดำเนินการมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่.....๒๑ ต.ค. ๖๕.....

ตั้งแต่ เวลา.....๙.๓๐.....น. ถึง เวลา.....๑๖.๓๐.....น. หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน
ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง ผกป.กฟส.ทองผาภูมิ ดำเนินการดังนี้

ผกป.กฟส.ทองผาภูมิ

ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา , ตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

อนุมัติตามเสนอ

(นายสมเกียรติ เทคชบุตร)

ผจก.กฟส.ทองผาภูมิ

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน -ส/ป VT ชำรุด SF๖ ๕S-๐๙.....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน.....บริเวณหน้าตลาดสังขละบุรี.....

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน๒๑ ต.ค.๖๕.....

หน่วยงานรับผิดชอบหลักผกป.กฟส.ทก.....

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ.....นายวิทยา.ประดับมุข.....
ตำแหน่ง..... พชง.๗ กฟย.สขบ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๔-๘๘๔๘๘๑๔

ชื่อช่างผู้คุมงานหลักนายวิทยา.ประดับมุข.....
ตำแหน่ง..... พชง.๗ กฟย.สขบ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๔-๘๘๔๘๘๑๔

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว.....HOT LINE กระเช้า

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)
ชื่อนายวิทยา.ประดับมุข..... ตำแหน่ง..... พชง.๗..... เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔-๘๘๔๘๘๑๔

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำกราวด์ชั่วคราวจุดที่๑ ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๒

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... โดยมีผลการอนุมัติดังนี้
 ไม่อนุมัติ เหตุผล

อนุมัติ ตามบันทึกที่.....

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....นายวิทยา.ประดับมุข.....

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
 ไม่แจ้ง เหตุผล..... *ไม่มีผู้ได้ รับ ผลกระทบ*
 แจ้ง จำนวน..... ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่
 ไม่จัดประชุม เหตุผล..... จัดประชุมหน้างาน.....
 จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... สถานที่ประชุม.....
 วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุม

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่
 ไม่จัดชี้แจง เหตุผล..... Safety talk หน้างาน.....
 จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่..... วิทยากรผู้เข้าร่วมชี้แจง

