



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

13 พ.ย. 67

เลขที่ ก.๓.สปท. (ปบ.) 04006
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.ท.ส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอย้ายโหลด/ตั้ง Manual/ตัดไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ แก้ไขจุดร้อน SF๖ SAD๐๖S-๐๒
ปากซอยเทียนดัด ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAD๒	๑๔ พ.ย. ๖๗	๑๒.๓๐	๑๖.๓๐	แก้ไขจุดร้อน SF๖ SAD๐๖S-๐๒ ปาก ซอยเทียนดัด	SAD๐๖S- ๐๒	SAD๐๖S- ๐๒	นายนิธินัย ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ
ช.ป.บ.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิธินัย ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.ป.บ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๑๕๐๖ Long : ๑๐๐.๒๖๑๑๗


ลงชื่อ 
(นายวนภูมิ บำรุงศรี)
ร.จ.ก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.ท.ส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAD๐2 จาก SAD๐6S-02 ถึง SAD๐6S-02
ในวันที่ 14 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1669/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นีรภัทร โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิธินัย ผูกฉิม


(นาย นีรภัทร โพธิ์พันธ์)
๐๓๕-5 1๓๖ ๙๕๓.๑๗

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)
เรียน ผ.จ.ก. ท.ส.สามพราน
อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผ.จ.ก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ปากซอยเทียนดัด (SAD06S-02)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 พ.ย. 67	เวลา	12.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพร.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1669/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	6 พฤศจิกายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 พฤศจิกายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 พฤศจิกายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐภาณุจัน,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดมน,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกษชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		- -
3	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- -
4	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		- -
5	OYL09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- -
6	ย้ายโหลด SAD06 บางส่วนไปจ่ายจาก OYL09						
7	OYL09S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ปากซอยวัดคลองอ้อมใหญ่
8	SAD06S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.		SF6 ปากซอยเทียนดัด
9	หลังจากทำการ Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
10	แจ้ง HOTLINE ทำการแก้ไขจุดร้อน SF6 รหัส SAD06S-02 ปากซอยเทียนดัดได้						
11	*** ขณะปฏิบัติงานให้ตั้ง Manual SAD06VB-01 และ OYL09VB-01 ไว้ ***						
12	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		- -
13	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		- -
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
14	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
15	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		- -
16	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		- -
17	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	ย้ายโหลด SAD06 บางส่วน คืนจาก OYL09						
19	SAD06S-02	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ปากซอยเทียนดัด
20	OYL09S-03	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ปากซอยวัดคลองอ้อมใหญ่
21	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		- -
22	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- -
23	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		- -
24	OYL09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- -
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

งานวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2567 แก๊ซจุกร้อน SADO6S-02 ปากชอยเทียนตัด

