



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

20 ธ.ค. 66

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3 กสฟ.(สภ) 207/2566

วันที่ ลว. 10 พ.ย 2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

ตำแหน่ง อภ.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สีนสาคร
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 เควี	25 ธ.ค. 66	08.00 น.	16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ลวงจร โดย ย้ายเข้า Transfer Bus)	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.6 โทร 081-3657367

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
-

ลงชื่อ สมหมาย ชื่นด้วง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อภ.สฟ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อภ.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 จาก 5XA 11P-01 ถึง

ในวันที่ 25 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1672/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ ใสรัมย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นพ.เชาว์ลิต นิลรอด

8 ธ.ค. 66

(นพ.วิวัฒน์ ใสรัมย์ ๖๖๖๖๖๖๖)

อสก.5 แทน ผอ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อภ.บช.(ก3), อภ.วว.(ก3) ผจก.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 2 (สถานี 5XA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 07-10 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

ผคฟ.02-(rev.01/2560)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สิ้นสาคร (SXA) บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ธ.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1672/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายวีรวัชร เสมามิ่ง	วันที่	8 ธันวาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 ธันวาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 ธันวาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย					

1. นายจิรวัดมน, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, สุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus						
2	ปฏิบัติงานด้านเบรกเกอร์ 115 เควี SXABYB-01 ก่อน						
3	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี SXABYB-01 อยู่ตำแหน่ง Open						
4	SXABYS-01	สับ	ปลด		SXA		ใบมิต 115 เควี
5	SXABYS-02	สับ	ปลด		SXA		ใบมิต 115 เควี
6	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับด้านเบรกเกอร์ SXABYB-01 ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานด้านเบรกเกอร์ SXABYB-01 ได้						
8	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานด้านเบรกเกอร์ SXABYB-01 แล้วเสร็จ						
9	และพร้อมปฏิบัติงานด้านเบรกเกอร์ SXA01YB-01 ต่อ						
10	SXABYS-01	ปลด	สับ		SXA		ใบมิต 115 เควี
11	SXABYS-02	ปลด	สับ		SXA		ใบมิต 115 เควี
12	ทำการชาร์จ Transfer Bus 115 เควี						
13	SXABYB-01	ปลด	สับ		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SXABYB-01	สับ	ปลด		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SXA01YS-03	ปลด	สับ		SXA		ใบมิต 115 เควี
16	SXABYB-01	ปลด	สับ		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	SXA01YB-01	สับ	ปลด		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SXA01YS-01	สับ	ปลด		SXA		- ใบมิต 115 เควี
19	SXA01YS-02	สับ	ปลด		SXA		- ใบมิต 115 เควี
20	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับด้านเบรกเกอร์ SXA01YB-01 ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานด้านเบรกเกอร์ SXA01YB-01 ได้						
22	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานด้านเบรกเกอร์ SXA01YB-01 แล้วเสร็จ						
23	และพร้อมปฏิบัติงานด้านเบรกเกอร์ SXA02YB-01 ต่อ						
24	SMF04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	SXA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		เบรกเกอร์ 115 เควี
26	SXA01YS-01	ปลด	สับ		SXA		- ใบมิต 115 เควี
27	SXA01YS-02	ปลด	สับ		SXA		- ใบมิต 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SXA01YB-01	ปลด	สับ		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	SXABYB-01	สับ	ปลด		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	SXA01YS-03	สับ	ปลด		SXA		ใบมิต 115 เควี
31	SXA02YS-03	ปลด	สับ		SXA		ใบมิต 115 เควี
32	SXABYB-01	ปลด	สับ		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	SXA02YB-01	สับ	ปลด		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	SXA02YS-01	สับ	ปลด		SXA		- ใบมิต 115 เควี
35	SXA02YS-02	สับ	ปลด		SXA		- ใบมิต 115 เควี
36	SMF04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับด้านเบรกเกอร์ SXA02YB-01 ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
38	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานด้านเบรกเกอร์ SXA02YB-01 ได้						
39	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานด้านเบรกเกอร์ SXA02YB-01 แล้วเสร็จ						
40	และพร้อมปฏิบัติงานด้านเบรกเกอร์ SXA03YB-01 ต่อ						
41	SMF04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	SXA02YS-01	ปลด	สับ		SXA		- ใบมิต 115 เควี
43	SXA02YS-02	ปลด	สับ		SXA		- ใบมิต 115 เควี
44	SXA02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
45	SXABYB-01	สับ	ปลด		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	SXA02YS-03	สับ	ปลด		SXA		- ใบมิต 115 เควี
47	SXA03YS-03	ปลด	สับ		SXA		- ใบมิต 115 เควี
48	SXABYB-01	ปลด	สับ		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
49	SXA03YB-01	สับ	ปลด		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
50	SXA03YS-01	สับ	ปลด		SXA		- ใบมิต 115 เควี
51	SXA03YS-02	สับ	ปลด		SXA		- ใบมิต 115 เควี
52	SXA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
53	SMF04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
54	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับด้านเบรกเกอร์ SXA03YB-01 ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
55	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานด้านเบรกเกอร์ SXA03YB-01 ได้						
56	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานด้านเบรกเกอร์ SXA03YB-01 แล้วเสร็จ						
57	และพร้อมปฏิบัติงานด้านเบรกเกอร์ SXA04YB-01 ต่อ						
58	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
59	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
60	SXA03YS-01	ปลด	สับ		SXA		- ใบมิต 115 เควี
61	SXA03YS-02	ปลด	สับ		SXA		- ใบมิต 115 เควี
62	SXA03YB-01	ปลด	สับ		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
63	SXABYB-01	สับ	ปลด		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
64	SXA03YS-03	สับ	ปลด		SXA		- ใบมิต 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	SXA04YS-03	ปลด	สับ		SXA		- ไบมีด 115 เควี
66	SXABYB-01	ปลด	สับ		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
67	SXA04YB-01	สับ	ปลด		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
68	SXA04YS-01	สับ	ปลด		SXA		- ไบมีด 115 เควี
69	SXA04YS-02	สับ	ปลด		SXA		- ไบมีด 115 เควี
70	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
71	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับด้านเบรกเกอร์ SXA04YB-01 ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
72	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานด้านเบรกเกอร์ SXA04YB-01 ได้						
73	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานด้านเบรกเกอร์ SXA04YB-01 แล้วเสร็จ						
74	และพร้อมปฏิบัติงานด้านเบรกเกอร์ SXA05YB-01 ต่อ						
75	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
76	SXA04YS-01	ปลด	สับ		SXA		- ไบมีด 115 เควี
77	SXA04YS-02	ปลด	สับ		SXA		- ไบมีด 115 เควี
78	SXA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
79	SXABYB-01	สับ	ปลด		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
80	SXA04YS-03	สับ	ปลด		SXA		- ไบมีด 115 เควี
81	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
82	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
83	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี SXA05YB-01 อยู่ตำแหน่ง Open						
84	ตรวจสอบสถานะไบมีด 115 เควี SXA05YS-01,02 อยู่ตำแหน่ง Open						
85	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับด้านเบรกเกอร์ SXA05YB-01 ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
86	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานด้านเบรกเกอร์ SXA05YB-01 ได้						
87	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานด้านเบรกเกอร์ SXA05YB-01 แล้วเสร็จ						
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	สมุทรสาคร 2	12 พ.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก3) กบย.(ก3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
		19 พ.ย. 66	13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.) บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
2	เดิมบางนางบวช	14 พ.ย. 66	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก3) กบย.(ก3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
		14 พ.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)		
3	สุพรรณบุรี	15 พ.ย. 66	13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก.3) กบย.(ก3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
		15 พ.ย. 66	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
4	กำแพงแสน	16 พ.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก.3) กบย.(ก3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)		
5	สามพราน 2	17 พ.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก.3) กบย.(ก3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)		
6	ท่าทราย 1	21 พ.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก.3) กบย.(ก3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
		22 พ.ย. 66	13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)		
7	สินสาคร	23 พ.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ.(ก.3) กบย.(ก3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
			08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.		
8	เอกชัย 1	26 พ.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ.(ก.3) กบย.(ก3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.		
9	ด่านมะขามเตี้ย	28 พ.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กสฟ.(ก.3) กบย.(ก3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
				ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส DMA2YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.		