



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 28 ธ.ค. 64

เลขที่ ก.ต.อมน.(ปน.) 2219/๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย..... บริษัท วาย.อาร์.ซี จำกัด ขอบลต AB ๑๑๕ เควี เพื่อบำรุงรักษาสถานี
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	115 KV	๓๑ ธ.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	บริษัท วาย.อาร์.ซี จำกัด ขอบลต AB ๑๑๕ เควี เพื่อบำรุงรักษาสถานี	SAA5YS-05	-	นายชัยชนะ เข็มทอง ๐๘๑-๒๗๘-๙๙๗๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริษัท วาย.อาร์.ซี จำกัด

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาววิภา รมโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วิศว.๖.๕ปน โทร. ๐๙-๓๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1674/2564
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล พรพงษ์
24 ธ.ค. 64

ประสานงานการขอดับไฟกับ น.ส.รุจิรา ร่มรังษิตทอง

นครพร จันทร์โกศล
(๖๐๓.๗ แทน นน.ฉฝ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 2 (สถานี SAA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	บริษัท YRC						
กำหนดวันที่ทำงาน	31/12/2564	เวลา	08.00 น.	ถึง	31/12/2564	เวลา 17.00 น.	
ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	บำรุงรักษา ของ บริษัท YRC			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1674/2564
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	24 ธันวาคม 2564	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	24 ธันวาคม 2564	
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	24 ธันวาคม 2564	
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา นายฤกษ์ฉัตรศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร นายสถาพร, นายจันต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
						(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
						(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SAA							
1	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
2	แจ้ง บริษัท YRC ปลดโหลดภายในบริษัทออกทั้งหมด						
3	SAA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
4	ONA01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
5	SAA05YS-10	สับ	ปลด, ปิดคฤงกฎ		อมน		ABS หน้า บ. YRC
6	SAA05YS-05	สับ	ปลด ล็อคคฤงกฎ		อมน		ABS ปากซอยแปซิฟิก
7	SAA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
8	ONA01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
9	SAA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
10	ONA01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
11	SAA05YS-05	ปลด	สับ		อมน		ABS ปากซอยแปซิฟิก
12	SAA05YS-10	ปลด	สับ		อมน		ABS หน้า บ. YRC
13	SAA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
14	ONA01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching							




集 綸 織 維 有 限 公 司
บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
Y.R.C. TEXTILE COMPANY LIMITED

134, 134/2, 134/3 หมู่ 6 ถนนเสริมจูกิจ 1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
134, 134/2, 134/3 Moo 6, Sathakit 1st Road, Oam Noi, Kratoomband, Samudsakorn 74130
Tel : 0-2810-4500 (30 สาย), 0-2420-2107, 0-2420-0871, 0-2420-1055-6 Fax : 0-2420-1516

ที่ สนก. 10/2564

13 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขออนุญาตดับไฟเพื่อบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/22 KV
เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย



เนื่องจากทางบริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด มีความประสงค์ที่จะบำรุงรักษา
สถานีไฟฟ้า 115/22 KV ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00 - 17.00 น.

ดังนั้นจึงทำหนังสือแจ้งมายังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อยเพื่อขออนุญาตให้
ดับไฟในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันในการจ่ายไฟระบบ 115
KV ที่ทางบริษัทฯต้องแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบล่วงหน้าก่อนดับไฟทำงาน
อย่างน้อย 7 วัน และขออนุญาตให้การไฟฟ้าฯ ช่วยส่งเจ้าหน้าที่ทำการตัดไฟก่อน
ที่บริเวณทางเข้าซอยแปซิฟิก เพื่อทาง วาย.อาร์.ซี.ฯ จะได้ทำการบำรุงรักษาสถานีต่อไป

และขอความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าอ้อมน้อยช่วยส่งเจ้าหน้าที่ช่วยทำการฉีด
ล้างลูกถ้วยและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในวันดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดำเนินการ



ขอแสดงความนับถือ

(นายประพัฒน์ นิธิพงษ์วินิช)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ประสานงาน : นายฝ้าย พิมพ์รัตน์

(โทร. 061-5199634)