



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 20 ธ.ค. 64

เลขที่ .ภ.๓.ภบข.(รล.) ๓๖๔๖/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สິงโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด่าง

วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๔
ตำแหน่ง .อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง .อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า .ภบข.(ก๓) ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนการกระจาย 115 kV วงจร 3YB-01 สถานีไฟฟ้า อ้อมน้อย.๑
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ดับไฟ BYB-01	๒๑ ธ.ค. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	๑. ปลด ๑๑๕ kV Disconnecting Switch รหัส BYB-01 , BYB-02 ๒. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BYB-01			นายสมบุญ สິงโตทอง ๐๙๔-๕๔๑๖๖๕๑
๒.	ดับไฟ 3YB-01	๒๑ ธ.ค. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	๑. ปลด ๑๑๕ kV Disconnecting Switch รหัส 3YS-01 , 3YS-02 ๒. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส 3YB-01			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายสมบุญ สິงโตทอง..... ตำแหน่ง.....พชง.๖..... โทร..... ๐๙๔-๕๔๑๖๖๕๑.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.นายกีวพล ดุยม่วงค์.)

ตำแหน่ง .ชก.บข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน.อก.บข.(ก๓)...

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน .อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 ฟีดเตอร์ 115kV จาก ONA 3YB-01, 3YB-02 -
ในวันที่ 21 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1675/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นครินทร์ สິงโตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ me สมหมาย สິงโตทอง

(นายนครินทร์ สິงโตทอง)
วคท.๖ โทร. ๐๙๖.๐๙๖.๐๙๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี ONA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ONABYB-01, ONA3YB-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ธ.ค. 64	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ เปลี่ยนคาร์ตรีเลย์	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1675/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดี		วันที่ 17 ธันวาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 17 ธันวาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 ธันวาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง (SAA-OYK-PMB-SLY-ONA-SAA จ่ายไฟ Close Loop)						
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ ONABYB-01 อยู่สถานะ OPEN						
3	SLY02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	ONA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
6	ONA03YB-01	สับ	ปลด		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	ONA03YS-01	สับ	ปลด		ONA		- ไบมีด 115 เควี
8	ONA03YS-02	สับ	ปลด		ONA		- ไบมีด 115 เควี
9	ONABYS-01	สับ	ปลด		ONA		- ไบมีด 115 เควี
10	ONABYS-02	สับ	ปลด		ONA		- ไบมีด 115 เควี
11	แจ้ง พนักงานสถานีฯ พุทธมณฑล 2 ปรับ Relay ของ PMB01YB-01 เป็น Group 2 (ถ้าติดปัญหาให้แจ้ง คุณ ธวัช ฝรล. กบข. ก3)						
12	SLY02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	แจ้ง กบข.(ก3) ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย พร้อมลง Wesafe เรียบร้อย						
14	ให้ กบข.(ก3) ทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
15	เมื่อ กบข.(ก3) ยืนยันทำงานแล้วเสร็จ พร้อมยืนยันใน Wesafe						
16	SLY02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	ONA03YS-01	ปลด	สับ		ONA		- ไบมีด 115 เควี
19	ONA03YS-02	ปลด	สับ		ONA		- ไบมีด 115 เควี
20	ONA03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	ONABYS-01	ปลด	สับ		ONA		- ไบมีด 115 เควี
22	ONABYS-02	ปลด	สับ		ONA		- ไบมีด 115 เควี
23	ONA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	SLY02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	แจ้ง พนักงานสถานีฯ พุทธมณฑล 2 ปรับ Relay ของ PMB01YB-01 เป็น Group 1						
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							