



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กพส.(ปบ) 1679/66

ชื่อผู้รับ นายทัศนัท พิชิตสุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นายณัทศักดิ์ กล่อมดี

Switching Deadline

22 พ.ย. 66

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย พัดเตอร์ ๔ สถานีไฟฟ้า หมู่ ๒ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พัดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TMU04	25 พ.ย. 66	08.30 น.	16.30 น.	ปักเสา 12.20 ม. พร้อมประกอบหัวเสา	DIS ชั่วคราว สะพานคู่	DIS ชั่วคราว ไร่แดงทอง	นายขวัญเมือง ศรีจันทร์อินทร์
๒					จำนวน 80 ต้น			พง.7 ผกย.
๓								กคค.ก3.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๑.หนองกระทุ่ม ๑.ทุ่งลูกนก

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์กรินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๑-๕๕๐๕๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายณัทศักดิ์ กล่อมดี)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.)

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ TMU04 จาก Dis ชั่วคราว สะพานคู่ ถึง Dis ชั่วคราว ไร่แดงทอง

ในวันที่ 25 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1679/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สวัสดิ์ อดิบุณยานนท์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทนายทัศนัท จิตติขานนท์

14 พ.ย. 66

(นาย สวัสดิ์ อดิบุณยานนท์)
จ.ต.ก. 5 บ.ท.บ. ๒๕-ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. กพส.

อก.บข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ฟีดเดอร์ 4 บริเวณหนองกระทุ่ม					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 พ.ย. 66	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1679/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศบุญมาก				วันที่	14 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	14 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	14 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย					1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑียร	
	2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)			
	3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	TMU05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT, GND		กพส.		R หนองกระทุ่ม
3	TMU05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT, GND		กพส.		R หนองจิก
4	ย้ายโหลดหลัง TMU05R-01 บางส่วนไปจ่ายจาก TMU05R-02						
5	TMU04S-15	ปลด	สับ		กพส.		DIS บ้านทุ่งกระถิน
6	DIS ชั่วคราวไลน์ TMU04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ชั่วคราวไร่แดงทอง
7	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
8	DIS ชั่วคราวไลน์ TMU04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ชั่วคราวสะพานคู
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.กพส. รับทราบ						
10	แจ้ง กฟอ.กพส. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
11	แจ้ง กฟอ.กพส. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
12	เมื่อ กฟอ.กพส. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
13	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
14	TMU05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R หนองกระทุ่ม
15	TMU05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R หนองจิก
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
17	แจ้ง กฟอ.กพส. ปลด Short Ground จุด G1						
18	แจ้ง กฟอ.กพส. ปลด Short Ground จุด G2						
19	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
20	TMU05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT, GND		กพส.		R หนองกระทุ่ม
21	TMU05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT, GND		กพส.		R หนองจิก
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	DIS ชั่วคราวไลน์ TMU04	ปลด	สับ		กพส.		DIS ชั่วคราวสะพานคู

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	ย้ายโหลดหลัง TMU05R-01 กลับจาก TMU05R-02						
25	DIS ชั่วคราวไลน์ TMU04	ปลด	สับ		กพส.		DIS ชั่วคราวไร่แดงทอง
26	TMU04S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS บ้านทุ่งกระถิน
27	TMU05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R หนองกระทุ่ม
28	TMU05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R หนองจิก
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานการณั้จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

25 พฤศจิกายน 2566

