



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

5 ก.พ. 68

## วิทย์ขอตัดไฟ

เลขที่ ..... ก.3  
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณรัชต์  
ชื่อผู้ส่ง ..... กฟผ.

วันที่ .....  
ตำแหน่ง ..... อ.ก.ป.บ.(ก3)  
ตำแหน่ง .....

ด้วยการไฟฟ้า..... กฟผ..... จะดำเนินการย้ายแนวรั้วป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน สถานีฯ กำแพงแสน ตามแผนผังแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิวเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	KS-KT2A	9 ก.พ. 68	07.30 น.	16.30 น.	แก้ไขจุดร้อนที่ Dis KS 2227 โดยปลด KS 2222, 2227	KS 2222	KS 2227	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ ..... กฟผ..... ตำแหน่ง ..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัด Lat : ..... Long:.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิวเตอร์ KS-KT2A จาก KS2222 ถึง KS2227

ในวันที่ 9 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 07:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 168/2568

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... ฟิวเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธงสรวงศ์ วัฒนคุณา ประสานงานการขอตัดไฟกับ -

ธงสรวงศ์ วัฒนคุณา  
(นางสาวจุฑาทิยา วัฒนคุณา)  
จตท. 5 แทน กคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.ป.บ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.ว.(ก3), ผจก. กฟส. กฟค. กฟส. สผน.

กฟส. หจ.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี KSA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กำแพงแสน (KS-KT2A-KSA02BVB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ก.พ. 68	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร่อนที่ Dis KS 2227		ตามใบขอปฏิบัติงาน 168/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุกัญชา วงศ์บุญมาก			วันที่	31 มกราคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	31 มกราคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	31 มกราคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. น.ส.สุกัญชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 18.67 MW
3	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 21.37 MW
4	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 3.71 MW
5	KSA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 2.51 MW
6	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 6.58 MW
7	KSA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 1.57 MW
8	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
9	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
10	NPU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 5.73 MW
11	NPU07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 3.18 MW
12	NPU07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.		R โรงสีทัพหลวง
13	NPU02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	SCADA	R หนองงูเห่าล้อม
14	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
15	DTM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด 2.05 MW
16	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
17	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 0.24 MW
18	ย้าย KSA01 บางส่วนไปจ่ายจาก SPO06						
19	SPO06S-02	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 บ้านทะเลบก
20	KSA01S-08	สับ	ปลด		กพส.		SF6 ตรงข้ามบ่อบำบัดน้ำเสีย
21	ย้าย KSA09 บางส่วนไปจ่ายจาก DTM07						
22	KSA09S-05	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 โค้งสะพานดำ
23	KSA09S-03	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 กอบชัยแอร์
24	ย้าย KSA10 ไปจ่ายจาก DTM07						
25	KSA10S-03	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ห้องเย็น
26	KSA10VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
27	ย้าย NPU 2 บางส่วนไปจ่ายจาก NPU 7 (Recloser NPU2R-02)						
28	NPU02S-06	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ข้างโรงเรียนหนองงูเห่าล้อม
29	NPU02R-02	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	R หนองงูเห่าล้อม



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	ย้าย KSA05 ไปจ่ายจาก NPU02						
31	KSA05S-09	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 อ้อกระติง
32	KSA05VB-01	สับ	ปลด		KSA		- -
33	ย้าย KS-KT2A ไปจ่ายจาก KS-KT1A						
34	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
35	KSA02BVB-01	สับ	ปลด		KSA		- INCOMING 2
36	KSA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KSA		- INCOMING 2
37	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ กพม. รับทราบ						
38	KS-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
39	KS-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
40	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
41	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
42	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
43	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
44	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
45	NPU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
46	NPU07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
47	NPU07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.		R โรงสีที่พหลวง
48	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		- -
49	DTM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
50	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
51	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</b>							
52	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
53	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
54	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
55	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
56	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
57	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
58	NPU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
59	NPU07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
60	NPU07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.		R โรงสีที่พหลวง
61	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- -
62	DTM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
63	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
64	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
65	KSA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KSA		- INCOMING 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
67	KS-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมิต
68	KS-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
69	ย้าย KS-KT2A กลับจาก KS-KT1A						
70	KSA02BVB-01	ปลด	สับ		KSA		- INCOMING 2
71	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
72	ย้าย KSA01 บางส่วนกลับจาก SPO06						
73	KSA01S-08	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ตรงข้ามบับเบิรญคักดี
74	SPO06S-02	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6 บ้านทะเลบก
75	ย้าย KSA09 บางส่วนกลับจาก DTM07						
76	KSA09S-03	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 กอบชัยแอร์
77	KSA09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.	SCADA	SF6 โค้งสะพานดำ
78	ย้าย KSA10 ไปจ่ายจาก DTM07						
79	KSA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KSA		- -
80	KSA10S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ห้องเย็น
81	ย้าย KSA05 กลับจาก NPU02						
82	KSA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KSA		- -
83	KSA05S-09	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 อ้อกระทิง
84	ย้าย NPU 2 บางส่วนกลับจาก NPU 7 (Recloser NPU2R-02)						
85	NPU02R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		นฐ.	SCADA	R หนองงูเห่าล้อม
86	NPU02S-06	สับ	ปลด		นฐ.		SF6 ข้างโรงเรียนหนองงูเห่าล้อม
87	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
88	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
89	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
90	KSA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
91	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
92	KSA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
93	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		- -
94	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		- -
95	NPU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
96	NPU07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
97	NPU07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.		R โรงสีทัพหลวง
98	NPU02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.	SCADA	R หนองงูเห่าล้อม
99	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		- -
100	DTM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
101	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		- -
102	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



## บันทึก

ที่ หจล-ส. 42443/2568

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV

วันที่ 21 มกราคม 2568

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงกำแพงแสน

อุปกรณ์ - KS-KT2A [ 115 / 22 kV 50 MVA ] (KS 2222, 2227)

งานที่ทำ - แก้ไขจุดต่อร้อนที่ DS. KS-2227 (Comment 2 ควรแก้ไขภายใน 1 เดือน)

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 09 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 07.30 น.

ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 09 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.