



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.พทท. 12567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ นูนนาค

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน


ด้วยการไฟฟ้า.....พนมทวน.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน | จาก | ถึง | ผู้ควบคุม งาน |
|-----|----------|-----------------|-------------|----------|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| ๒ | UTG09 | ๑๑-๑๕ พ.ย.๖๗ | ๐๘.๓๐ น. | ๑๗.๐๐ น. | ปักเสา และติดตั้งอุปกรณ์ ประกอบหัวเสาบ้านห้วยลึก | DIS ชั่วคราว บ.ไทยควอริตี้ | ดิสชั่วคราว สี่แยกตลุงเหนือ | นายอนุชา ชำนาญเรือ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....๐.....ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ อนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ช.ผ.ก.บ. โทร ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๕

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๔๐๒๘๒, long: ๙๙.๗๓๐๘๒
๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๔๑๕๗๓, long: ๙๙.๗๒๘๘๘

ลงชื่อ 
(.....นายสุรวุฒิ นูนนาค.....)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ UTG09 จาก DIS ช.ท. ไทยควอริตี้ ถึง DIS ช.ท. สี่แยกตลุงเหนือ
ในวันที่ 11-15 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1680/2567
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย สุรวุฒิ นูนนาค ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อนุชา ชำนาญเรือ
8 พ.ย. 67

(นาย สุรวุฒิ นูนนาค)
0๙๓-5 ๖๗๗ ๖๕.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล.พทท. กฟล.ชกจ. กฟล.ลพ.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | |
|------------------------|---|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณบ้านห้วยลึก | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 11-15 พ.ย. 2024 | เวลา | 08.30 น. ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.พทน. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1680/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก | | วันที่ 9 พฤศจิกายน 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 9 พฤศจิกายน 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 9 พฤศจิกายน 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายฉนิต, นายมนโฆ, นายวรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-----------------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | ดับไฟตั้งแต่วันที่ 11-15 พ.ย. 67 | | | | | | |
| 3 | LWA-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | LWA | | - - |
| 4 | LWA05VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | LWA | | - - |
| 5 | LWA04R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | ลข. | | R แยกบ้านโบสถ์เก่า |
| 6 | UTG-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | UTG | | - - |
| 7 | UTG-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | UTG | | - - |
| 8 | UTG09VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | UTG | | - - |
| 9 | UTG05R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | ทกจ. | | R สระลงเรือ |
| 10 | UTG09R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | ลข. | | R ตะลุงเหนือ |
| 11 | ย้ายโหลด UTG09 บางส่วนไปจ่ายจาก LWA10 (ดับไฟย้าย) | | | | | | |
| 12 | DIS ชค. UTG09 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ลข. | | DIS ธนาชีวทรัพย์ |
| 13 | D/F UTG09-LWA10 | ปลด | สับ | | ลข. | | D/F เนตรบุญฟาร์ม |
| 14 | ย้ายโหลด UTG09 บางส่วนไปจ่ายจาก LWA05 | | | | | | |
| 15 | UTGBVB-01 | ปลด | สับ | | UTG | | - ขนानบัส |
| 16 | UTG05S-07 | ปลด | สับ | | ลข. | SCADA | SF6 บ้านตะลุงเหนือ |
| 17 | UTG09S-07 | ปลด | สับ | | ลข. | | DIS ตรงข้ามทางแยกไปหนองเค็ด |
| 18 | DIS ชค. UTG09 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ลข. | | DIS สีแยกตะลุงเหนือ |
| 19 | UTG05S-07 | สับ | ปลด | | ลข. | SCADA | SF6 บ้านตะลุงเหนือ |
| 20 | UTGBVB-01 | สับ | ปลด | | UTG | | - ขนานบัส |
| 21 | เมื่อพร้อมดับไฟ | | | | | | |
| 22 | UTG09R-01 | สับ | ปลด | | ลข. | | R ตะลุงเหนือ |
| 23 | DIS ชค. UTG09 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ทกจ. | | DIS ไทยควอลิตี้ |
| 24 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ | | | | | | |
| 25 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1,G2 | | | | | | |
| 26 | เมื่อแจ้ง Shortground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ | | | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|---------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-----------------------------|
| 27 | แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้ | | | | | | |
| 28 | LWA-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | LWA | | - - |
| 29 | LWA05VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | LWA | | - - |
| 30 | LWA04R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal | | ลข. | | R แยกบ้านโบสถ์เก่า |
| 31 | UTG-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | UTG | | - - |
| 32 | UTG-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | UTG | | - - |
| 33 | UTG09VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | UTG | | - - |
| 34 | UTG05R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal | | ทจ. | | R สระลงเรือ |
| สิ้นสุด Switching ช่วงแรก | | | | | | | |
| 35 | ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ วันที่ 15 พ.ย. 67 พร้อมย้ายโหลดกลับ | | | | | | |
| 36 | LWA-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | LWA | | - - |
| 37 | LWA05VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | LWA | | - - |
| 38 | LWA04R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | ลข. | | R แยกบ้านโบสถ์เก่า |
| 39 | UTG-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | UTG | | - - |
| 40 | UTG-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | UTG | | - - |
| 41 | UTG09VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | UTG | | - - |
| 42 | UTG05R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | ทจ. | | R สระลงเรือ |
| 43 | แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1,G2 | | | | | | |
| 44 | DIS ชค. UTG09 | ปลด | สับ | | ทจ. | | DIS ไทยควอลิตี้ |
| 45 | UTG09R-01 | ปลด | สับ คง Nonreclosing | | ลข. | | R ตะลุงเหนือ |
| 46 | ย้ายโหลด UTG09 บางส่วนกลับจาก LWA05 | | | | | | |
| 47 | UTGBVB-01 | ปลด | สับ | | UTG | | - ขนานบัส |
| 48 | UTG05S-07 | ปลด | สับ | | ลข. | SCADA | SF6 บ้านตะลุงเหนือ |
| 49 | DIS ชค. UTG09 | ปลด | สับ | | ลข. | | DIS สี่แยกตะลุงเหนือ |
| 50 | UTG09S-07 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ลข. | | DIS ตรงข้ามทางแยกไปหนองเค็ด |
| 51 | UTG05S-07 | สับ | ปลด | | ลข. | SCADA | SF6 บ้านตะลุงเหนือ |
| 52 | UTGBVB-01 | สับ | ปลด | | UTG | | - ขนานบัส |
| 53 | ย้ายโหลด UTG09 บางส่วนกลับจาก LWA10 (ดับไฟย้าย) | | | | | | |
| 54 | D/F UTG09-LWA10 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ลข. | | D/F เนตรบุญฟาร์ม |
| 55 | DIS ชค. UTG09 | ปลด | สับ | | ลข. | | DIS ธนาชีวทรัพย์ |
| 56 | LWA-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | LWA | | - - |
| 57 | LWA05VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | LWA | | - - |
| 58 | LWA04R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal | | ลข. | | R แยกบ้านโบสถ์เก่า |
| 59 | UTG-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | UTG | | - - |
| 60 | UTG-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | UTG | | - - |
| 61 | UTG09VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | UTG | | - - |
| 62 | UTG05R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal | | ทจ. | | R สระลงเรือ |
| 63 | UTG09R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal | | ลข. | | R ตะลุงเหนือ |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | | |