



วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.ภจ.(ปบ.) / ๒๕๖๗ วันที่ ๗ พ.ย. ๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพิชญ์นันท์ ทวีธาสุวรรณกิจ ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เทืองขจร ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ภจ.

ด้วย กฟส.ภจ. จะขอตัดไฟเพื่อปลดระบบไฟและเชื่อมต่อ Voltage Transformer(VT) บริษัท ทีเอสเอ็ม โปเอนเนอรี่(ซอ๑๑๒)จำกัด ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟฟ.ภจ.จตุรภูมิ ๑ วงจร F๑๐ บริเวณหน้าบริษัท ทีเอสเอ็ม โปเอนเนอรี่(ซอ๑๑๒)จำกัด ม.๕ ต.พ่วงเงิน อ.เมือง จ. กาญจนบุรี ตามแผนผังที่แนบมา จำนวน ๒ แผน ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วันเดือนปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๑๐ สฟฟ.ภจ.๑	๑๐ พ.ย. ๖๗	๐๗.๐๐	๑๒.๐๐	ดำเนินการเชื่อมต่อ VT ตรง จุดติดตั้งอุปกรณ์ SFB F๑๐ สฟฟ.ภจ.๑	สถานีการเข้า ๒๒ KV เปิดจุดในหน้า บริษัท TSM	SFB KCA๑๐๕-๒๒ บริษัท TSM	นายธีระ มาณิช ๐๙๕-๑๘๖๒๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปฐมพงศ์ ศรีวัฒนา ตำแหน่ง พชจ.๖ โทร ๐๙๕-๘๘๓๑๕๕๕ / ๐๙๕-๕๑๑๕๕๑๑ / ๐๙๕-๕๑๒๕๕๖๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลโยงกันข้ามถนนของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจเช็ก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลโยงข้ามถนน ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลโยงข้ามถนน

(นายธีระ มาณิช)
 ผ.ป.บ.วิชาการแทน ผ.ป.บ.กฟส.ภจ.

ลงชื่อ (นายธีระศักดิ์ เทืองขจร)
 ตำแหน่ง ผ.จก.(11) กฟส.ภจ.

ส่วนรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผอ.ฟ.) กฟ๑๐.๓
 เรียง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

- 7 พ.ย. 2567

ผ.ค.พ. พิจารณาแล้วเห็นควร
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิศเคอร์ จาก KCA๑๐ KCA105-2/ ถึง 10๗-๐-๖๗ ๑.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1681/2567
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิศเคอร์ จาก ถึง
 ตั้งแต่วันที่ น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิศเคอร์ จาก ถึง
 ตั้งแต่วันที่ น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข
 พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ นก.กฟท. ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย/อ.ค.พ.ภจ. ๐๙๕-๑๘๖๒๑๑๑
 8 พ.ย. 67

(นายธีระ มาณิช)
 ผ.ค.๗ ปฏิบัติการแทน ผ.ค.๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กบส. กส.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ. (.....) (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ.ทีเอสเอ็มไบโอ เอ็นเนอร์ยี		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 พ.ย. 67	เวลา	09.00 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กจ.	งานที่ทำ	เชื่อมต่อ VT ตรงจุดติดตั้งอุปกรณ์ SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1681/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ		วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นางสาวสุภัสชา, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑียร 3. นายจิรวุฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายวัฒนา, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		
3	- ดับไฟเวลา 09.00 น.						
4	KCA10S-21	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ทีเอสเอ็มไบโอเอ็นเนอร์ยี
5	แจ้งกฟส.กจ.ดำเนินการไลน์ไหลลดก่อนปลดจุดจัม						
6	แจ้ง HOTLINEดำเนินการปลดจุดจัมก่อนเข้า KCA10S-21 SF6 ทีเอสเอ็มไบโอเอ็นเนอร์ยี ออกทั้งสามเฟส						
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.กจ.รับทราบ						
8	แจ้งชุดทำงานเทสไฟ พร้อมช็อตกราวด์จุด G1						
9	แจ้งชุดทำงานเทสไฟ พร้อมช็อตกราวด์จุด G2						
10	แจ้งกฟส.กจ.ทำการลง WE SAFE ปฏิบัติงานได้						
11	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
12	หลังจากปฏิบัติเสร็จทุกชุดพร้อมจ่ายไฟ						
13	แจ้งชุดทำงานปลดช็อตกราวด์จุด G1						
14	แจ้งชุดทำงานปลดช็อตกราวด์จุด G2						
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
16	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		
17	- จ่ายไฟ						
18	แจ้ง HOTLINEดำเนินการเชื่อมจุดจัมก่อนเข้า KCA10S-21 SF6 ทีเอสเอ็มไบโอเอ็นเนอร์ยี เข้าทั้งสามเฟส						
19	แจ้งกฟส.กจ.ดำเนินการจ่ายไลน์ไหลลด						
20	KCA10S-21	ปลด	สับ		กจ.		SF6 ทีเอสเอ็มไบโอเอ็นเนอร์ยี
21	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

KCA10

