



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิโตทอง
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า...ท่าม่วง..... ตามบันทึก จำนวน ๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	TM-KT2A	๑๗ ธ.ค. ๖๔	๐๗.๓๐	๑๖.๓๐	Replace Rubber Bag Ruture ของ TM-KT2A เร่งด่วน เนื่องจาก น้ำมันรั่วและแก๊ซ Buchholz Relay Alarm	TM-2222	TM-2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง แทน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วิศวกร

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 วงจร/หม้อแปลง TM-KT2A จาก TM-2222 ถึง TM-2227
ในวันที่ 17 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1681/64
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย รศพร ตันติเกษตรกิจ ประสานงานการขอดับไฟกับ ทนายยุทธ สีขาว

รศพร ตันติเกษตรกิจ
(๑๗.๑ 1๗ ธ.ค. ๖๔)

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. คฟ.ท.มว.
อก.บข.(ก๓)
อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจพ. 2 (สถานี ท่าม่วง CTMA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ท่าม่วง (KT2A)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17-ธ.ค.-64	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Replace Rubber Bag Rupture ตามใบขอปฏิบัติงาน 1681/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 16 ธันวาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 ธันวาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 ธันวาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐภาณุจัน, นายสามารถ 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายชณิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 8.5 MW
2	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 5.0 MW
3 ย้ายโหลดหม้อแปลง TM-KT2A มารับไฟจาก TM-KT1A							
4	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA		- ขนานบัส
5	TMA02BVB-01	สับ	ปลด		TMA		- INCOMING 2
6	TMA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		- INCOMING 2
7	TM-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
8	TM-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
9	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
10 แจ้ง กฟผ. ให้ทราบ							
สิ้นสุด Switching							
11 เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
12	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
13	TMA02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		- INCOMING 2
14	TM-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
15	TM-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
16 ย้ายโหลดหม้อแปลง TM-KT2A กลับคืนจาก TM-KT1A							
17	TMA02BVB-01	ปลด	สับ		TMA		- INCOMING 2
18	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA		- ขนานบัส
19	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
20	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching							



บันทึก

ที่	หจล-ส. 22141/2564	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	16 ธันวาคม 2564	โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าม่วง
อุปกรณ์	- TM-KT2A [115 / 22 kV 40 MVA] (TM 2222, 2227)
งานที่ทำ	- Replace Rubber Bag Rupture ของ TM-KT2A เร่งด่วน เนื่องจากมีน้ำมันรั่ว และ แก๊ส Buchholz Relay Alarm
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	ศุกร์ ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	ศุกร์ ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดไบเม็ต Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.