



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
 เลขที่ ก.๓.คตม.(กบ.) ๕๖/๒๕๖๕
 ชื่อผู้รับ นายพิทลันท์ พริชราสุวรรณกุล
 ชื่อผู้ส่ง นายณัฏฐ์ศักดิ์ กตัญญู

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕
 ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง มจร.กฟส.ขอนแก่น

ด้วยการไฟฟ้า...ขอนแก่น... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าที่มีความถี่...
 ตามแผนผังสิ่งขงแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้ง/แ่งเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เลขบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	DTM ๐๕	๒๐/๑๐/๖๕	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟเพื่อดำเนินงานระบบแรงสูง เพื่ชงสาย ถนน ถนนทางหลวง เขตบ้านวังหลวง ต.กตัญญู สูง	สว.เขตการวัด บ้านวังหลวง	สว. DTM ๕S ๐๕ หน้า รร.สถาน เบญจมา	นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๑.๑๕๔ บ้านหลวง

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม ตำแหน่ง ออ.ปบ. โทร. ๐๔๓-๕๕๖๓๕๕๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน/สายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายณัฏฐ์ศักดิ์ กตัญญู)
 ตำแหน่ง มจร.กฟส.ขอนแก่น

ส่วนรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ยคฟ.) กฟผ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

มทว. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 พิดเตอร์ DTM05 จาก Dis ชั่วคราว วัดหน้าหลวงถึง DTM 5S-09

ในวันที่ 29.๑๐.๖5 ตั้งแต่เวลา 08:3๐ น. ถึง 16:3๐ น. ตามใบสั่งการตัดไฟที่เลขที่ 1683/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสถิติซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย วิภากร ๐๓๖๖ ประธานกรรมการขอตัดไฟกับ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม

22 ๑๐ ๖5

(ลงชื่อ) นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม
 ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

สำหรับข้อมูล

ที่ ก.๓ กบ.(กฟ.)

เรียน สจก. กฟส.๑๓๖.

อก.บพ.(ก.๓) อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง งาน เพื่ชงสายตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนตัดไฟลงใน www.pea.co.th

ศคฟ.๐๕-๒๕๖๕/๑๕๐๐ (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)



ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น

แผนผังแบบ 1 แผ่น

แผน (ลงชื่อ) _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นตรปฐม ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน Dis ชั่วคราว วัดบ้านหลวง-DTM55-09 ตรงข้ามวัดลานแหลม
2. กำหนดวันที่ทำงาน 29 ต.ค. 65 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กพส.ดตม. งานที่ทำ ย้ายแนวเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1683/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายขุนทอง ฝาเงิน วันที่ 23 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 23 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 23 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DTM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
4	DISชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS วัดบ้านหลวง
5	แจ้งพื้นที่ดับไฟแก่ชุดปฏิบัติงาน						
6	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G1						
7	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G2						
8	แจ้งชุดทำงานให้ทำการลง We safe ให้เรียบร้อย						
9	ชื่อผู้แจ้ง Test ไฟพร้อม Shortground และ ลง Wesafeเวลา.....						
10	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้						
11	DTM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการลง We safe ให้เรียบร้อย						
13	DTM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G1						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G2						
16	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	DISชั่วคราว	ปลด	สับ		ดตม.		DIS วัดบ้านหลวง
18	DTM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังดับไฟ วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2555

