



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

23/11/66

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๖ วันที่.....๑๔..พ.ย..๒๕๖๖
 ชื่อผู้รับ นายทัตพันธ์ ทวีธาสุวรรณชล ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเขตฯ ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟง.สท.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอนติดตั้ง Load Break Switch ๒๒ kV (Sfb) พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ Remote Control Switch (RCS) สถานีสุพรรณบุรี ขอแจ้งจุดติดตั้งเพื่อไปสับเปลี่ยนทดแทนของเดิมดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานบริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๔ สท.๑	๒๔ พ.ย ๖๖	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	SPA๐๔S-๐๘ ร้านขายน้ำแข็งโพธิ์พระยา	นายพิบูล ปานชำ ตำแหน่ง ชม.ปบ.สท โทร.๐๙๔-๒๗๕๓๖๔๐
๒	๔ สท.๑	๒๔ พ.ย ๖๖	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	SPA๐๔S-๐๗ ศาลเจ้าพ่อ	นายพิบูล ปานชำ ตำแหน่ง ชม.ปบ.สท โทร.๐๙๔-๒๗๕๓๖๔๐
๓	๙ สท.๒	๓๐ พ.ย ๖๖	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	SPA๐๔S-๐๘ วิทยาลัยช่างสิบหมู่	นายพิบูล ปานชำ ตำแหน่ง ชม.ปบ.สท โทร.๐๙๔-๒๗๕๓๖๔๐
๔	๑๐ สท.๑	๑ ธ.ค ๖๖	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	SPA๐๐S-๐๔ ช่างเทศบาล	นายพิบูล ปานชำ ตำแหน่ง ชม.ปบ.สท โทร.๐๙๔-๒๗๕๓๖๔๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบไฟดับ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอิสรา เอื้อประเสริฐชัย ตำแหน่ง พทง.๕ (สท.) โทร. ๐๙๔-๙๘๔๘๗๗๗

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเขตฯ.....)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท.) กฟง.สท.....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ SPA04 จาก SPA 4S - 08 ถึง.....
 ในวันที่ 28 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1684/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริอ่อนห์ แก้วกลิ่น ประสานงานการขอดับไฟกับ นายอิสรา เอื้อประเสริฐชัย
 14 พ.ย. 66

(นายศิริอ่อนห์ แก้วกลิ่น)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 ม้วน

แผนผังแนบ - ม้วน

สำหรับผู้สมัคร

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล-ลพ, กฟล. ๕๒๑.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ผจก. _____ (สถานี _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SF6 รหัส SPA04S-08 ร้านขายน้ำแข็งโพธิ์พระยา		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 พ.ย. 66	ระหว่าง 09.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ติดตั้ง RCS ที่ SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1684/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัฒน์ แก้วสมนึก		วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
3	ย้ายโหลด SPA04 เปลี่ยนทางการจ่ายไฟ						
4	Dis ชด. ทำจิ้น รีสอร์ท	ปลด	สับ		ศปจ.		
5	SPA04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ร้านขายน้ำแข็งแยกโพธิ์พระยา
6	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.						
7	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
8	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้ (ดำเนินการด้วยวิธีออนไลน์)						
9	คง "OFF" Auto Reclose วงจร SPA04 ไว้ตลอดขณะปฏิบัติงาน						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
10	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
11	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
12	ตรวจสอบสถานะ SF6 รหัส SPA04S-08 (RCS) อยู่ตำแหน่ง "ปลด" พร้อมล็อคคาน						
13	ย้ายโหลด SPA04 กลับคืน						
14	SPA04S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6 ร้านขายน้ำแข็งแยกโพธิ์พระยา
15	Dis ชด. ทำจิ้น รีสอร์ท	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		
16	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
	สิ้นสุด Switching						