



Switching Deadline

27/11/66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๖.....

ชื่อผู้รับ นายพัทพันธ์ พริราสุวรรณชล.....

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา.....

วันที่ ๑๔. พ.ย. ๒๕๖๖

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟภ.สท.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอนติดตั้ง Load Break Switch ๒๒ kV (Sf๖) พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ Remote Control Switch (RCS) สถานีสุพรรณบุรี ขอแจ้งจุดติดตั้งเพื่อไปสับเปลี่ยนทดแทนของเดิมดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๔ สท.๑	๒๘ พ.ย ๖๖	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	SPA๐๔S-๐๔ บ้านขายน้ำแข็งโพธิ์พระยา	นายพิบูล ปานชำ ตำแหน่ง ชม.ปบ.สท โทร.๐๙๔-๒๗๕๓๖๔๐
๒	๕ สท.๑	๒๙ พ.ย ๖๖	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	SPA๐๔S-๐๗ ศาลเจ้าพ่อ	นายพิบูล ปานชำ ตำแหน่ง ชม.ปบ.สท โทร.๐๙๔-๒๗๕๓๖๔๐
๓	๙ สท.๒	๓๐ พ.ย ๖๖	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	SPA๐๔S-๐๔ วิทยาลัยช่างสิบหมู่	นายพิบูล ปานชำ ตำแหน่ง ชม.ปบ.สท โทร.๐๙๔-๒๗๕๓๖๔๐
๔	๑๐ สท.๑	๑ ธ.ค ๖๖	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	SPA๐๔S-๐๕ ช่างเทศบาล	นายพิบูล ปานชำ ตำแหน่ง ชม.ปบ.สท โทร.๐๙๔-๒๗๕๓๖๔๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบไฟดับ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอิสรา เอื้อประเสริฐชัย ตำแหน่ง พชง.๕ (สช.) โทร. ๐๙๕-๙๘๙๙๗๗๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสข่าจรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่าจรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่าจรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา.....)
ตำแหน่ง.....รจก.(ท.) กฟภ.สท.....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเคอร์ SPB09 จาก SPA89-08 ถึง
ในวันที่ 30 พ.ย ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1686/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย สักอว อธิษณะศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอิสรา เอื้อประเสริฐชัย

(นาย/นาง/นางสาว.....)
.....

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....

แผนผังแบบ.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ. สว.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ผจก. _____ (สถานี _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | SPA08S-08 (วิทยาลัยช่างสิบหมู่) | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 30-พ.ย.-23 | ระหว่าง | 09.00 น. | ถึง | 16.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟจ.สพ. | งานที่ทำ | ติดตั้ง RCS SF6 | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1686/66 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ | | | วันที่ | 18 พฤศจิกายน 2566 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 18 พฤศจิกายน 2566 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 18 พฤศจิกายน 2566 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายณวัฒน์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	SPB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB	-	-
2	SPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB	-	-
ย้ายโหลด SPB09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SPB04							
4	SPA08S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6 สนามกีฬากลาง
5	SPA08S-08	สับ	ปลด		สพ.		SF6 วิทยาลัยช่างสิบหมู่
ให้ตั้ง Manual SPB04VB-01, SPB09VB-01 ไว้ในขณะที่ชุดทำงานปฏิบัติงานอยู่							
แจ้งชุด กฟจ.สพ. ทำการตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยพร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย							
แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สพ.ทราบ							
แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้							
****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า****							
10 เมื่อ กฟจ.สพ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
11 ย้ายโหลด SPB09 บางส่วนกลับจาก SPB04							
12	SPA08S-08	ปลด	สับ		สพ.		SF6 วิทยาลัยช่างสิบหมู่
13	SPA08S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 สนามกีฬากลาง
14	SPB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB	-	-
15	SPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB	-	-
****สิ้นสุด Switching****							