



Switching Deadline

28/11/66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๖..... วันที่.....๑๔ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทพันธ์ พริราสุวรรณชด..... ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา..... ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟง.สท.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอนติดตั้ง Load Break Switch ๒๒ kV (Sfb) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Remote Control Switch (RCS) สถานีสุพรรณบุรี ขอแจ้งจุดติดตั้งเพื่อไปสับเปลี่ยนทดแทนของเดิมดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๔ สท.๑	๒๘ พ.ย ๖๖	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	SPA๑๐S-๐๔ ร้านขายน้ำแข็งโพธิ์พระยา	นายพิบูล ปานชำ ตำแหน่ง ช.ม.ป.สท โทร.๐๙๔-๒๗๕๓๖๔๐
๒	๕ สท.๑	๒๙ พ.ย ๖๖	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	SPA๑๐S-๐๗ ศาลเจ้าพ่อ	นายพิบูล ปานชำ ตำแหน่ง ช.ม.ป.สท โทร.๐๙๔-๒๗๕๓๖๔๐
๓	๙ สท.๒	๓๐ พ.ย ๖๖	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	SPA๑๐S-๐๔ วิทยาลัยช่างสิบหมู่	นายพิบูล ปานชำ ตำแหน่ง ช.ม.ป.สท โทร.๐๙๔-๒๗๕๓๖๔๐
๔	๑๐ สท.๑	๑ ธ.ค ๖๖	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	SPA๑๐S-๐๕ ช้างเทศบาล	นายพิบูล ปานชำ ตำแหน่ง ช.ม.ป.สท โทร.๐๙๔-๒๗๕๓๖๔๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบไฟดับ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอิสรา เอื้อประเสริฐชัย ตำแหน่ง พ.ชง.๕ (สท.) โทร. ๐๙๔-๙๘๔๙๗๙๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด มคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(...นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา...)

ตำแหน่ง.....ร.จ.ก.(ท.) กฟง.สท.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ A พิดเคอร์ SPA10 จาก SPA10S-05 ถึง SPA10S-05
ในวันที่ 1 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1687/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย กิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อิสรา เอื้อประเสริฐชัย

(นายพิบูล ปานชำ ๒๖ ธ.ค. ๖๖)
อ.ค.ก. 5 บก.ท.น. ๒๕๖๖

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ใบรับรองอนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กบข. กว.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ผจก. _____ (สถานี _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SPA10S-05 ช่างเทศบาล (SPA10)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 ธ.ค. 66	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ปักเสา-พาดสายแรงสูงใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1687/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร		วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดณ์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต, (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
3	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
4	ย้ายโหลด SPA10 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA07						
5	SPA07S-05	ปลด	ล๊اب		สพ.	SCADA	SF6 ลานจอดรถ รพ.
6	SPA10S-05	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 เทศบาล
7	แจ้ง Test ไฟและ ลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อน ปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานโดย ชุด Hotline 22KV)						
8	เมื่อชุดทำงาน Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
9	แจ้งชุดทำงาน ปฏิบัติงานได้ (ขณะที่ชุดทำงานปฏิบัติงาน ให้ทำการ OFF AUTO RECLOSE SPA07, 10VB-01 ไว้ตลอดเวลา)						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อชุดทำงาน แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับ						
11	แจ้ง กฟจ.สพ ตรวจสอบ SF6 SPA10S-05 ช่างเทศบาล ให้อยู่สถานะ "OPEN+LOCK"						
12	ย้ายโหลด SPA10 บางส่วนกลับจาก SPA07						
13	SPA10S-05	ปลด, ล็อคคาน	ล๊اب		สพ.		SF6 เทศบาล
14	SPA07S-05	ล๊اب	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ลานจอดรถ รพ.
15	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
16	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							