



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

### Switching Deadline

วันที่ 24 ต.ค. 65

เลขที่ ..... ก.ตทกบช.(รล)๓๗๒๕/๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ ..... นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง ..... นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ ..... ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง ..... อก.ปบ.(กท)  
ตำแหน่ง ..... อก.บช.(กท)

ด้วยการไฟฟ้า กบช.(กท) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน END TO END ระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1VB-01	๒๕ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๐.๐๐ ๒๓:๐๐ น.	END TO END ระบบ SCPS 1VB-01	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN โคมิต RISR POLE, ไม่ สับ Ground	นายสาธิต พิชิตวงค์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖
๒	2VB-01	๒๖ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๐.๐๐ ๒๓:๐๐ น.	END TO END ระบบ SCPS 2VB-01	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN โคมิต RISR POLE, ไม่ สับ Ground	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ..... นายสาธิต พิชิตวงค์ ..... ตำแหน่ง ..... ขม.รล. กบช.(กท) ..... โทร ..... ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(กท) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*Signature*

(นายสมหมาย ชื่นดวง)

อก.บช.(กท)

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(กท)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SPA1 จาก SPA1VB-01 ถึง SPA1S-01

ในวันที่ 25 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 07-30 น. ถึง 20.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1687/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศมพล วัฒนพงศ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ดร.วิมลดา พิชิตวงค์  
24 ต.ค. 65

นายสมหมาย ชื่นดวง  
(นายสมหมาย ชื่นดวง)  
๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. กฟจ.สพ.

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 2 .....แผ่น

แผนผังแนบ..... - .....แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี..... - SPA - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ..... สถานีฯ สุพรรณบุรี SPA01VB-01
2. กำหนดวันที่ทำงาน ..... 25-ต.ค.-65 ..... ระหว่าง ..... 07.30 น. ..... ถึง ..... 20.00 ..... น.
3. ผู้ขอทำงาน ..... กบข.(ก.3) ..... งานที่ทำ ..... END TO END ระบบ SCPS ..... ตามใบขอปฏิบัติงาน ..... 1687/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย ..... นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง ..... วันที่ ..... 24 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ ..... 24 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ ..... 24 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย .....
  1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช ..... (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ ..... (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต ..... (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนภายในสถานีฯ						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		โหลด = 4.1 MW
5	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		โหลด = 4.6 MW
6	ย้ายโหลด SPA01 ไปจ่ายจาก SPA08						
7	SPA01S-10	ปลด	สับ		สพ.		SF6 สี่แยกแขวงการทาง
8	SPA01VB-01	สับ	ปลด		SPA		
9	SPA01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		ทรักเบรกเกอร์ F1
10	SPA01S-01	สับ	ปลด		สพ.		Pothead F1
11	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
12	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
13	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
14	แจ้งสถานะไฟดับแก่ชุดทำงานและให้ปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
15	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
16	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
17	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
18	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
19	SPA01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		ทรักเบรกเกอร์ F1
20	SPA01S-01	ปลด	สับ		สพ.		Pothead F1
21	ย้ายโหลด SPA01 กลับจาก SPA08						
22	SPA01VB-01	ปลด	สับคง "OFF" Auto Re.		SPA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	SPA01S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ลี่แยกแขวงการทาง
24	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
25	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
26	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
27	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
สิ้นสุดสวิตซ์ทั้งหมด							