



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

22/12/66

วิทย์ขอตัดไฟ

เลขที่ กต.คกช.(ปน) ๑๓๓๕ /๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์  
ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าฯ สายส่ง ๑๑๕ KV ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สายส่ง 115 KV	๒๗ ธ.ค. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	บ. เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด บำรุงรักษาสถานี	SMC06ys-12	บ. เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด	นายฤทธิกร ปาปะโน เบอร์โทร ๐๘๖-๗๘๓- ๕๒๐๑ นายเชษฐา ชูวงศ์ เบอร์โทร ๐๘๗-๓๒๖- ๕๖๙๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)บ.เอส.เค.บี.ครีเอทีฟ จำกัด

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสรศักดิ์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ป.บ. โทร ๐๘๑-๙๔๑๒๕๓๒

พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(Handwritten Signature)*

ลงชื่อ.....

( นายนครินทร์ รัตนปัญญา )

ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเดอร์ 115 kv จาก SMC06YS-12 ถึง บ. SKB ดงอินทร์ จำกัด.  
ในวันที่ 27 0๓ 66 ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1689/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สาธิต จิตธรรมศักดิ์ ประธานงานการขอดับไฟกับ นายบรรณสิทธิ์ สว่างพันธ์

(นาย ศิริวัฒน์ แท้ศิรินทร์)  
วคภ. 5 ๖๖ทข ๕๕.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ.ร. โสภณ

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. .... (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์

นครปฐม ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริษัท เอส เค บี ครีโอฟ จำกัด
2. กำหนดวันที่ทำงาน 27-ธ.ค.-66 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.คกช. งานที่ทำ บำรุงรักษาสถานีฯ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1689/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 10 ธันวาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 10 ธันวาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย \_\_\_\_\_ วันที่ 10 ธันวาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
2	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
4	แจ้งบริษัท เอส เค บี ครีโอฟ จำกัดทำการปลดโหลดภายในออกได้						
5	เมื่อบริษัท เอส เค บี ครีโอฟ จำกัดทำการปลดโหลดภายในออกแล้วเสร็จ						
6	SMC06YS-12	สับ ล็อคกุญแจ	ปลด ล็อคกุญแจ		คกช.		ABS หน้า บ.ชินโกเอเชีย
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.คกช.ทราบ						
8	เมื่อ กฟส.คกช. Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
9	แจ้ง กฟส.คกช.ลงข้อมูลใน We Safe						
10	SMC07YB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	SXA04YB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า****							
13	เมื่อบริษัท เอส เค บี ครีโอฟ จำกัดปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SMC06YS-12	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		คกช.		ABS หน้า บ.ชินโกเอเชีย
17	แจ้งบริษัท เอส เค บี ครีโอฟ จำกัดทำการนำโหลดภายในเข้าได้						
18	SMC07YB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SXA04YB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
****สิ้นสุด Switching****							

**SKB****บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด**99/268 MOO 2 T.PANTAINORASINGHA AMPHUR MUANG SAMUTSAKORN  
SAMUTSAKORN PROVINCE 7400099/268 หมู่ที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

TEL: (034) 871801-3, (034) 871612, FAX: (034) 871800

ยกรับ กฟฟ.โคกขาม
๕๔๑๑
๑๕ พ.ย. ๒๕๖๖
๐๑: 4๐

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

เรียน ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โคกขาม

เรื่อง ขอลด Air Break Switch เพื่อบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/22kV ประจำปี

ทางบริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด เลขที่ 99/268 หมู่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัด  
สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000

รหัสการไฟฟ้า : 117101

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า : 020021706899

รหัสเครื่องวัด : 6000550484

ประเภทอัตรา : 4212/115 kV

มีความจำเป็นขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โคกขาม ปลด Air Break Switch เพื่อบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า  
115/22kV ประจำปี

ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566

เวลา 8.30 - 17.00 น.

กรุณาติดต่อผู้ประสานงาน

1. นายกฤษฎากร ปาปะโน 086-783-5201 ผู้ดูแลระบบไฟฟ้าบริษัท

2. นายเจษฎา ชูวงษ์ 097-326-5694 ผู้ดูแลระบบไฟฟ้าบริษัท

หมายเหตุ : หากเกิดการชำรุดหรือเสียหาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ด้วยความเคารพ จึงแจ้งให้ทราบ

(นายอิสระพงษ์ ศรีสุข)  
Senior General Manager(Mr.Satoshi Nagamatsu)  
Division Manager