



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กท.ภบข.(รล.) 3704/2565

ชื่อผู้รับ นายพัทธรินทร์ พงษ์สุวรรณผล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นค่าง

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน.....ผรส.ภบข.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อแก้ไขแพรทหน้าตู้ และทดสอบ Arc Protection Bus1, 2 &3  
สถานีไฟฟ้า สามพราน๑ ตามแผนผังสิ่งเซบแนบ จำนวน..... แผน ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	เริ่มวันที่	จนถึงวันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	จาก	ผู้ควบคุมงาน
๑.	สพฟ.สามพราน๑ ดับไฟบัส๑ ทูทวงจร	๖ พ.ย ๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป	๖ พ.ย ๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี, Out service ๒. ปลดไบเมิต ๒๒ เควี Riser Pole ๓. ปลดเบรกเกอร์ Tie Bus๑ Out service	เบรกเกอร์ ๒๒ เควี วงจรที่ ๑-๔, INC.๑	เบรกเกอร์ ๒๒ เควี วงจรที่ ๑-๔, INC.๑	นายอนุชน ชนมมี ๐๘๖-๓๕๕-๕๖๓๗
๒.	สพฟ.สามพราน๑ ดับไฟบัส๒ ทูทวงจร	๑๕ พ.ย ๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป	๑๕ พ.ย ๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี, Out service ๒. ปลดไบเมิต ๒๒ เควี Riser Pole ๓. ปลดเบรกเกอร์ Tie Bus๑&๒ Out service	เบรกเกอร์ ๒๒ เควี วงจรที่ ๕-๘ ,INC.๒	เบรกเกอร์ ๒๒ เควี วงจรที่ ๕-๘ ,INC.๒	นายอนุชน ชนมมี ๐๘๖-๓๕๕-๕๖๓๗
๓.	สพฟ.สามพราน๑ ดับไฟบัส๓ ทูทวงจร	๑๖ พ.ย ๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป	๑๖ พ.ย ๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี, Outservice ๒. ปลดไบเมิต ๒๒ เควี Riser Pole ๓. ปลดเบรกเกอร์ Tie Bus๒ Outservice	เบรกเกอร์ ๒๒ เควี วงจรที่ ๙-๑๒ ,INC.๓	เบรกเกอร์ ๒๒ เควี วงจรที่ ๙-๑๒ ,INC.๓	นายอนุชน ชนมมี ๐๘๖-๓๕๕-๕๖๓๗

หมายเหตุ ไม่ต้องสับกราวด์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)..... ไม่มี.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษา..... ตำแหน่ง..... ผรส..... โทร. ๐๘๘-๒๔๖-๙๗๕๙.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..... นายกำพล ด้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ชก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAA BUSI จาก Breaker ๑๑ เคบ์ ถึง Truck outside  
ในวันที่ ๒ พ.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1689/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิรักษ์ ทองจ้อย ประธานงานการขอดับไฟกับ นาย 10/10/พช พชช

นายอภิรักษ์ ทองจ้อย  
๑๗ ก. ๔ ททท นพ. ๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓ กฟภ.๓

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี S.A.A.)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน 1(SAA_BUS2)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 พ.ย. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	6 พ.ย. 65	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขแผงหน้าตู้และทดสอบ Arc Protection			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1689/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โชน ทอญ้อย				วันที่	29 ตุลาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	29 ตุลาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	29 ตุลาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร 2. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมน โชน						(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	SAA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	LOAD= 2.5 MW
4	SAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	LOAD= 0 MW
5	SAA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	LOAD= 2.2 MW
6	SAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	LOAD= 0.5 MW
7	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
8	SAA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	LOAD= 7.8 MW
9	ONC-TP1	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC	-	-
10	ONC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC	-	LOAD= 0 MW
11	KTD-TP1	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD	-	-
12	KTD03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD	-	LOAD= 1.2 MW
13	ONB-TP1	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	-
14	ONB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	LOAD= 7.5 MW
15	<b>*ย้ายโหลด SAA01 ไปรับไฟจาก KTD03*</b>						
16	KTD03S-09	ปลด	ล๊ับ		กทบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนบ้านคลองนคราย
17	SAA01VB-01	ล๊ับ	ปลด		SAA	-	-
18	<b>*ย้ายโหลด SAA02 ไปรับไฟจาก ONB01*</b>						
19	ONB01S-07	ปลด	ล๊ับ		กทบ.	SCADA	SF6 ช.นวลทอง
20	SAA02VB-01	ล๊ับ	ปลด		SAA	-	-
21	<b>*ย้ายโหลด SAA03 ไปรับไฟจาก SAA07*</b>						
22	SAA03S-04	ปลด	ล๊ับ		อมน.	SCADA	SF6 ท้ายซอยแปซิฟิค
23	SAA03VB-01	ล๊ับ	ปลด		SAA	-	-
24	<b>*ย้ายโหลด SAA04 ไปรับไฟจาก ONC04*</b>						
25	ONC04S-04	ปลด	ล๊ับ		อมน.	SF6	คลองอ้อมน้อย
26	SAA04VB-01	ล๊ับ	ปลด		SAA	-	-
27	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SAA01BVB-01	สับ	ปลด		SAA		- INCOMING 1
29	SAA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		- INCOMING 1
30	SAABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		ขนานบัส
31	SAA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		-
32	SAA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		-
33	SAA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		-
34	SAA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		-
35	แจ้งชุด กบข. Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อย						
36	แจ้งกบข. ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
37	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
38	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
39	SAA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		- -
40	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		- -
41	ONC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		- -
42	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		- -
43	KTD03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		- -
44	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		- -
45	ONB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		- -
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
46	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
47	เมื่อ กบข. ปลด Short Ground ทุกจุด และยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
48	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
49	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
50	SAA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		- -
51	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		- -
52	ONC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- -
53	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		- -
54	KTD03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		- -
55	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		- -
56	ONB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		- -
57	SAA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		INCOMING 1
58	SAABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		ขนานบัส
59	SAA01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		
60	SAA02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		
61	SAA03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		
62	SAA04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		
63	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ เวลา 17.00 น.						
64	SAA01BVB-01	ปลด	สับ		SAA		- INCOMING 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	<b>*ย้ายโหลด SAA01 กลับคืนจาก KTD03*</b>						
66	SAA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAA	-	-
67	KTD03S-09	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนบ้านคลองแคราย
68	<b>*ย้ายโหลด SAA02 กลับคืนจาก ONB01*</b>						
69	SAA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAA	-	-
70	ONB01S-07	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 ช.นวลทอง
71	<b>*ย้ายโหลด SAA03 กลับคืนจาก SAA07*</b>						
72	SAA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAA	-	-
73	SAA03S-04	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ท้ายซอยแปซิฟิก
74	<b>*ย้ายโหลด SAA04 กลับคืนจาก ONC04*</b>						
75	SAA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAA	-	-
76	ONC04S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.	SF6	คลองอ้อมน้อย
77	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
78	SAA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	-
79	SAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	-
80	SAA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	-
81	SAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	-
82	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
83	SAA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	-
84	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC	-	-
85	ONC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC	-	-
86	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD	-	-
87	KTD03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD	-	-
88	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB	-	-
89	ONB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB	-	-
สิ้นสุด Switching							