



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

6 ก.พ. 68

เลขที่ ก.3
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า..... กฟผ..... จะดำเนินการย้ายแนวรั้วป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน สถานีฯ บ้านโป่ง 1 ตามแผนผังแนบ จำนวน.....
แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BP1-KT3A	11 ก.พ. 68	07.30 น.	16.30 น.	แก้ไขจุดร้อนที่ Dis BP1 2223 โดยปลด BP1 2222, 2227	BP1 2222	BP1 2227	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัด Lat : Long:.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BP1-KT3A จาก BP116VB-01 ถึง BP1-2222, 2227
ในวันที่ 11 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 7.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 169/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... พะยัคศิริ..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(นางสาวพิชิต พงษ์ศิริ)
ว.ค.5 กทม.ชน.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.สฟ.(ก3), อก.วว.(ก3), ผจก.ฟผ.3

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... - แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 2 (สถานีฯ บ้านโป่ง 1 BPA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบ้านโป่ง1 (EAGT)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ก.พ. 68	เวลา	07.30 น.	ถึง เวลา	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อนที่โคมิต DIS BP1 2223		ตามใบขอปฏิบัติงาน	169/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชยา พงษ์ศิริ			วันที่	31 มกราคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	31 มกราคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	31 มกราคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นางสาวสุภัสชา,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	BP1-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load = 10.77 MW
3	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load = 8.49 MW
4	ย้ายโหลดหม้อแปลง KT3A ไปรับไฟจากหม้อแปลง KT1A//2A						
5	BPA0BVB-01	ปลด	สับ		BPA		- ขนานบัส
6	BPA01BVB-01	สับ	ปลด		BPA		- INCOMING 1
7	BPA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BPA		- INCOMING 1
8	BP1-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
9	BP1-2227	สับ	ปลด		EGAT		- โคมิต
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟผ. ทราบ						
11	BP1-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
12	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพร้อมจ่ายไฟคืน						
13	BP1-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load = 10.77 MW
14	BP1-2227	ปลด	สับ		EGAT		- โคมิต
15	BP1-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
16	BPA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BPA		- INCOMING 1
17	BPA01BVB-01	ปลด	สับ		BPA		- INCOMING 1
18	BPA0BVB-01	สับ	ปลด		BPA		- ขนานบัส
19	BP1-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
20	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 42427/2568

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV

วันที่ 21 มกราคม 2568

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 1

อุปกรณ์ - BP1-KT3A [115 / 22 kV 50 MVA] (BP1 2222, 2227)

งานที่ทำ - แก้ไขจุดต่อร้อนที่ DS. BP1-2223 (Comment 2 ควรแก้ไขภายใน 1 เดือน)

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน อังคาร ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 07.30 น.

ถึงวัน อังคาร ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.