



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

18 ธ.ค. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.กสฟ.(สภ)...../2567.....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราชสุวรรณชล.....
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์.....

วันที่.....
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3).....
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3).....

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก3).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร.12.(ชค.)
ตามเอกสารแนบ จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	TP1	22 ธ.ค. 67	8.00 น.	16.00 น.	ตัดหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และ ทดสอบหม้อแปลง TP.1	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด..... ตำแหน่ง..... พชง.6..... โทร..... 081-3657367.....

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....เอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์.....
(.....นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์.....)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพท.3
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ตำแหน่ง.....อ.ก.สฟ.(ก3).....

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... 1..... ฟีดเดอร์ SMX-TP จาก SMX15-01 ถึง SMX15-01, 25-01, 35-01, 45-01, 55-01
ในวันที่ 22 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1690/2567.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

.....
(.....นาย.....).....
.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. กพท. 3

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 4..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี..... SMX.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯสมุทรสาคร 12
2. กำหนดวันที่ทำงาน 22 ธ.ค. 67 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสฟ.(ก3) งานที่ทำ บำรุงรักษาตามวาระ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1690/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง วันที่ 16 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 16 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 16 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัญชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		
3	SMX01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		Load = 1.54 MW
4	SMX02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		Load = 3.69 MW
5	SMX03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		Load = 2.12 MW
6	SMX05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		Load = 4.52 MW
7	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
8	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
9	SMCBR-09	Normal	Nonreclosing, ALT		SMC		Load = 2.96 MW
10	SMCBR-10	Normal	Nonreclosing, ALT		SMC		Load = 1.29 MW
11	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		
12	SMI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		Load = 2.37 MW
13	SMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMU		
14	SMUBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT,Blk Gnd		SMU		Load = 4.1 MW
15	SMUBR-04	Normal	Nonreclosing		SMU		
16	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		
17	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
18	ย้ายโหลด SMX01 ไปจ่ายไฟจาก SMI02						
19	SMI02S-08	ปลด	ล๊ับ		บนจ.		SF6 ที่ทำการเกษตรเศรษฐกิจที่ 17
20	SMX01VB-01	ปลด	ล๊ับ		SMX		
21	ย้ายโหลด SMX03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SMX05						
22	SMX03S-05	ปลด	ล๊ับ		บนจ.		ปากซอยแพนรุ้ท้าย
23	SMX03S-04	ล๊ับ	ปลด		บนจ.		ก่อนข้ามทางรถไฟทุ่งสีทอง

BigC โฉมใหม่

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	ย้ายโหลด SMX03 ไปจ่ายไฟจาก SMC09						
25	SMC09S-05	ปลด	สับ		บ.น.จ.	SF6	ตรงข้าม ซ.ป๋อดิน
26	SMX03VB-01	สับ	ปลด		SMX		-
27	ย้ายโหลด SMX02 ไปจ่ายไฟจาก SMC10						
28	SMC10S-05	ปลด	สับ		บ.น.จ.	SF6	ตรงข้าม ซ.ป๋อดิน
29	SMX02VB-01	สับ	ปลด		SMX		-
30	ย้ายโหลด SMX05 ไปจ่ายไฟจาก SMU03						
31	SMX04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SMX		-
32	SMU03S-03	ปลด	สับ		บ.น.จ.	DIS	หน้าสมุทรสาคร8 เก้า
33	SMX04VB-01	สับ	ปลด		SMX		-
34	SMX05VB-01	สับ	ปลด		SMX		-
35	SMX01S-01	สับ	ปลด		บ.น.จ.		Pot. Head F1
36	SMX02S-01	สับ	ปลด		บ.น.จ.		Pot. Head F2
37	SMX03S-01	สับ	ปลด		บ.น.จ.		Pot. Head F3
38	SMX04S-01	สับ	ปลด		บ.น.จ.		Pot. Head F4
39	SMX05S-01	สับ	ปลด		บ.น.จ.		Pot. Head F5
40	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
41	SMX01BVB-01	สับ	ปลด		SMX		Incoming1
42	SMX01YB-01	สับ	ปลด		SMX		เบรกเกอร์ 115 เควี
43	SMX01YS-01	สับ	ปลด		SMX		ใบมีด 115 เควี
44	แจ้งพื้นที่เฝ้าดูให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
45	แจ้งให้เฝ้าดูไฟบริเวณที่ปฏิบัติงานและลงรายละเอียด Wesafe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
46	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
47	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
48	SMCBR-09	Nonreclosing	Normal		SMC		
49	SMCBR-10	Nonreclosing	Normal		SMC		
50	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		
51	SMI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		
52	SMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMU		
53	SMUBR-03	Nonreclosing,Blk Gnd	Normal		SMU		
54	SMUBR-04	Nonreclosing	Normal		SMU		
55	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		
56	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
57	เมื่อ กสพ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe						
58	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
59	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
60	SMCBR-09	Normal	Nonreclosing, ALT		SMC		
61	SMCBR-10	Normal	Nonreclosing, ALT		SMC		
62	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		
63	SMI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		
64	SMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMU		
65	SMUBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT,Blk Gnd		SMU		
66	SMUBR-04	Normal	Nonreclosing		SMU		
67	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		
68	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
69	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
70	SMX01YS-01	ปลด	ล๊ับ		SMX		ใบมีด 115 เควี
71	SMX01YB-01	ปลด	ล๊ับ		SMX		เบรกเกอร์ 115 เควี
72	SMX01BVB-01	ปลด	ล๊ับ		SMX		Incoming1
73	SMX01S-01	ปลด	ล๊ับ		บนจ.		Pot. Head F1
74	SMX02S-01	ปลด	ล๊ับ		บนจ.		Pot. Head F2
75	SMX03S-01	ปลด	ล๊ับ		บนจ.		Pot. Head F3
76	SMX04S-01	ปลด	ล๊ับ		บนจ.		Pot. Head F4
77	SMX05S-01	ปลด	ล๊ับ		บนจ.		Pot. Head F5
78	ย้ายโหลด SMX05 กลับจาก SMU03						
79	SMX04VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" Auto Reclose		SMX		-
80	SMX05VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" Auto Reclose		SMX		-
81	SMU03S-03	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บนจ.	DIS	หน้าสมุทรสากร 8 เก้า
82	SMX04VB-01	ล๊ับ	ปลด		SMX		-
83	ย้ายโหลด SMX02 กลับจาก SMC10						
84	SMX02VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" Auto Reclose		SMX		
85	SMC10S-05	ล๊ับ	ปลด		บนจ.	SF6	ตรงข้าม ซ.บ่อดิน
86	ย้ายโหลด SMX03 กลับจาก SMC09						
87	SMX03VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" Auto Reclose		SMX		
88	SMC09S-05	ล๊ับ	ปลด		บนจ.	SF6	ตรงข้าม ซ.บ่อดิน
89	ย้ายโหลด SMX03 บางส่วนกลับจาก SMX05						
90	SMX03S-04	ปลด	ล๊ับ		บนจ.	SF6	ก่อนข้ามทางรถไฟทุ่งสีทอง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
91	SMX03S-05	สับ	ปลด		บนจ.		SF6	ปากชอยแพพินรุ้ท้าย
92	ย้ายโหลด SMX01 กลับจาก SMIO2							
93	SMX01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SMX			
94	SMI02S-08	สับ	ปลด		บนจ.		SF6	ที่ทำการเกษตรเศรษฐกิจที่ 17
95	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX			
96	SMX01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX			
97	SMX02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX			
98	SMX03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX			
99	SMX05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX			
100	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
101	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
102	SMCBR-09	Nonreclosing	Normal		SMC			
103	SMCBR-10	Nonreclosing	Normal		SMC			
104	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI			
105	SMI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI			
106	SMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMU			
107	SMUBR-03	Nonreclosing,Blk Gnd	Normal		SMU			
108	SMUBR-04	Nonreclosing	Normal		SMU			
109	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC			
110	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA			
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								

รายละเอียดคำเป็นกรับรู้รักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
17	สามพราน 1	8 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 KV.) ปลดเบรคเกอร์ 115 KV. รหัส SAA4YB-01, SAA1YB-01, SAA2YB-01 และ SAA3YB-01 (ที่จะวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 KV.	กศพ.(ก.3) กบส.	เขาวัด (081-3657367)
		15 ธ.ค. 67	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 KV.) ปลดเบรคเกอร์ 115 KV. รหัส SAA4YB-01 และ SAA5YB-01 (ที่จะวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 KV.	กศพ.(ก.3) กบส.(ก3)	เขาวัด (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 KV.) ปลดเบรคเกอร์ 115 KV. รหัส SAA6YB-01 และ SAA7YB-01 (ที่จะวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 KV.	กศพ. กบส.	
18	ทับวง 2 (ชั่วคราว)	12 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV. บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 KV., บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กศพ., กบส. กบส., กบม.	เขาวัด (081-3657367)
19	กาญจนบุรี 4 (ชั่วคราว)	17 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV. บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 KV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1. (ทาง กศพ. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า)	กศพ., กบส. กบส., กบม.	เขาวัด (081-3657367)
20	สมุทรสาคร 12 (ชั่วคราว)	22 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV. บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 KV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กศพ., กบส. กบส., กบม.	เขาวัด (081-3657367)
21	สามพราน 4	23 ธ.ค. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ.(ก.3)	เขาวัด (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 KV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 ปลดเบรคเกอร์ 115 KV. รหัส SADB4YB-01, SAD2YB-01 (TP.1) และ SAD1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 KV. และทดสอบรีเลย์ 115 KV. (ไลดขอ ไฟชั่นด้าน Bus 2)	กบม.(ก3) กบส., กบม.	
				ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV. ปลดเบรคเกอร์ 115 KV. รหัส SAD4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 KV. และทดสอบรีเลย์ 115 KV.	กศพ., กบส. กบส.	
22	บ่อพลอย 2 (ชั่วคราว)	26 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV. บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 KV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 (ปลด BOP4YS-08)	กศพ., กบส. กบส., กบม.	เขาวัด (081-3657367)