



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 1 พ.ย. 65

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณโชติ	ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....เดิมบางนางบวช..... ตามบันทึก
จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	DBN KT2A 3A	๔ พ.ย. ๖๕	๐๘.๐๐	๑๖.๓๐	Replace Breaker DBN 2222	DBN 2222	DBN 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
 ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเขาวลิต กวีวัฒน์ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ.....
 ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสถาพร ต้นติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วิศวกร.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... (วงจร/หม้อแปลง KT2A/3A จาก DBN 2222 ถึง DBN 2227
 ในวันที่ ๔ พ.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๐๐ น. ถึง ๑๖:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1693/2565
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิท ขุนศรี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อธิท ขุนศรี วิศวกร.....

(นายเขาวลิต กวีวัฒน์)
 อด.ก.๓ กน. น.อ.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผคก..... กฟ๑.๑บ.....

อก.บช.(ก๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 1..... แผ่น

แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี DBA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา ๐7:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ เดิมบางนางบวชDBN-KT2//3A		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 พ.ย. 65	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1693/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายธนิต บุญชู	วันที่ 25 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 25 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 25 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBN-KT2//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 7.89MW
3	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 12.24 MW
4	ย้ายโหลดหม้อแปลง KT2A3A ไปรับไฟจาก KT1A						
5	DBABVB-03	ปลด	สับ		DBA	-	ขนานบัส
6	DBA0BVB-01	สับ	ปลด		DBA		INC1
7	DBA0BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA		-
8	DBN-2222	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์ 22 เควี
9	DBN-2227	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด 22 เควี
10	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
เมื่อ กฟผ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ ด้านKT2A//3A							
11	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
12	DBA0BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA	-	INC1
13	DBN-2227	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด 22 เควี
14	DBN-2222	ปลด	สับ		EGAT		เบรกเกอร์ 22 เควี
15	DBA0BVB-01	ปลด	สับ		DAA	-	INC1
16	DBABVB-03	สับ	ปลด		DBA	-	ขนานบัส
17	DBN-KT2//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
18	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
สิ้นสุด Switching							



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0414/2565

เรียน

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี ที่
สฟ.เดิมบางนางบวช

ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า กฟผ.

วันที่ 25 ตุลาคม 2565

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ

สถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช

อุปกรณ์

KT2A, KT3A [DBN 2222, DBN 2227]

งานที่ทำ

Replace Breaker 2222 (นำ Breaker ใหม่เข้าใช้งาน)

วันและเวลาขอตัดไฟ

เริ่มวัน ศุกร์ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.
ถึงวัน ศุกร์ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ นายภาสกร เลขสุนทรากร โทร. 086-787-7590 เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเชาวลิต กวีวัจน์)

หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.