



Switching Deadline

วันที่ 27 ธ.ค. 64

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 คบ.(ปบ.) 2143 /2564
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมนัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 20 ธ.ค. 2564
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.คบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณวงจร DBA05 ดิสชั่วคราวโรงสีไทยเพิ่ม
ผล ถึงดิสชั่วคราวอนามัยเดิมบาง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA05	30 ธ.ค. 64	08.00 น.	13.00 น.	แก้ไขปร็ฟอร์มชำรุด	DIS ชั่วคราวโรงสี ไทยเพิ่มผล	DIS ชั่วคราว อนามัยเดิมบาง	นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ 080-8476904

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ม.๑.๑.เดิมบาง,ม.๗.๑.เขาพระ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประชุม พลอยไธ ตำแหน่ง.....ทศ.ปบ.....โทร. 081-880-1209.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ลงชื่อ.....
(นายสมนัติ ยศศักดิ์ศรี)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.คบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์ DBA05 จาก DIS ชั่ว.โรงสีไทยเพิ่มผล ถึง DIS ชั่ว.อนามัยเดิมบาง
ในวันที่ 30 ธค 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1694/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....งานการขอตัดไฟกับ.....

22 ธ.ค. 64

.....
.....
.....

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ.คบ.
อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น
ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis ชค.โรงสีไทยเพิ่มผล - Dis ชค.อนามัยเดิมบาง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 ธ.ค. 64	เวลา	08.00 น.	ถึง	13.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1694/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	22 ธันวาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 ธันวาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 ธันวาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนิช			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	SCADA	LOAD 4.82 MW.
2	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	SCADA	LOAD 3.56 MW.
3	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA06						
4	DBA05S-08	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงสีบุญเจริญ
5	DIS ชค.ไลน์ DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.	DIS	โรงสีไทยเพิ่มผล
6	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
7	DIS ชค.ไลน์ DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.	DIS	อนามัยเดิมบาง
8	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1						
9	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G2						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมทราบ						
11	หลังจาก กพอ.ดบ. Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อยแล้ว						
12	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	SCADA	
13	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	SCADA	
14	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	SCADA	
17	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	SCADA	
18	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
19	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
20	DIS ชค.ไลน์ DBA05	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	อนามัยเดิมบาง
21	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA06						
22	DIS ชค.ไลน์ DBA05	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	โรงสีไทยเพิ่มผล
23	DBA05S-08	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 โรงสีบุญเจริญ
24	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	SCADA	
25	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	SCADA	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

