



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ด.ม.ข.(ก.ป) ๑๐๒๔ / ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ นายจรรย์ ศรีบางแพรก

โทรสารขอตัดไฟ

แผนงานด่วน

Swatching Deakin

17/11/66

วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ด.ม.ข.

ด้วย กฟจ.กาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี ได้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า สฟฟ.ด.ม.ข. ถึง สฟฟ.กจ.๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	เริ่มเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 kV สฟฟ.ด.ม.ข.	๑๘-๒๐ พ.ย. ๖๖	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ก่อสร้างระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ได้สายส่ง ๑๑๕ เควี	สฟฟ.ด.ม.ข.	สฟฟ.กจ.๔	นายบุญช่วย ฑโร ๐๘-๗๑๖๑-๘๗๗๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผ.ข.พ. ได้รับผลกระทบ ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประสาน ประเสริฐผล ตำแหน่ง ผ.ก.บ.กฟส.อ.ด.ม.ข. โทร. ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายจรรย์ ศรีบางแพรก)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ด.ม.ข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ 115 จาก DMA 4Y8-01 ถึง KCE148-01
ในวันที่ 18, 19, 20 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1697/66
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์สวัสดิ์ จงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ จ.บ.ประสาน ประเสริฐผล

(นายพงษ์สวัสดิ์ จงษ์ศิริ)
ว.ก.๕ กทม.บ.๗.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.พ.)
เรียน ผ.จก. กฟส. อ.ด.ม.ข.
อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จ.บ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผ.จก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน ช่วงสถานีฯ ด้านมะขามเตี้ย - สถานีฯ กาญจนบุรี 4
2. กำหนดวันที่ทำงาน 18,19,20 ต.ค. 66 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ดมข. งานที่ทำ ก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ไลน์ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1697/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นางสาวพิชยา พงษ์ศิริ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมี (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงเช้า และจ่ายไฟตอนเย็น ทั้ง 3 วัน						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE	-	-
4	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA	-	-
5	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE	-	L=0.19MW.
6	DMA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.	R	ตลาดด้านมะขามเตี้ย
8	ย้ายโหนดสถานีฯ กาญจนบุรี4(ชั่วคราว) ไปจ่ายจาก DMA02						
9	DMA02S-12	ปลด	สับ		ดมข.	SCADA	SF6 แยกลำทหาร
10	KCE01BVB-01	สับ	ปลด		KCE	-	INCOMING 1
11	KCE01YB-01	สับ	ปลด		KCE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	KCE01YS-01	สับ	ปลด		KCE	-	ใบมีด 115 เควี
13	ดับไฟสายส่ง 115 เควี เวลา 08.30 น.						
14	DMA04YB-01	สับ	ปลด		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	DMA04YS-01	สับ	ปลด		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
16	DMA04YS-02	สับ	ปลด		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
19	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA	-	-
20	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE	-	-
21	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.	R	ตลาดด้านมะขามเตี้ย
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหนดกลับ						
23	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA	-	-
24	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE	-	-
25	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.	R	ตลาดด้านมะขามเตี้ย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
27	จ่ายไฟสายส่ง 115 เควี						
28	KCE01YS-01	ปลด	สับ		KCE	-	ใบมิต 115 เควี
29	DMA04YS-01	ปลด	สับ		DMA	-	ใบมิต 115 เควี
30	DMA04YS-02	ปลด	สับ		DMA	-	ใบมิต 115 เควี
31	DMA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
32	ย้ายโหลดสถานีฯ กาญจนบุรี4(ชั่วคราว) กลับจาก DMA02						
33	KCE01YB-01	ปลด	สับ		KCE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
34	KCE01BVB-01	ปลด	สับ		KCE	-	INCOMING 1
35	DMA02S-12	สับ	ปลด		ดมข.	SCADA	SF6 แยกลำทหาร
36	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE	-	-
37	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA	-	-
38	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE	-	-
39	DMA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
40	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.	R	ตลาดด่านมะขามเตี้ย
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ผังดับไฟทำงาน ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี

วันที่ ๑๘-๒๐ ต.ค. ๒๕๖๖



หมายเหตุ : ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ได้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี ไม่สัมผัสสายส่ง