



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

1 ธ.ค. 66

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.อกสฟ.(สก.) 207/2566

วันที่ ลว.10.พ.ย. 2566

ชื่อผู้รับ นายพิทักษ์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า อก.สฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีฯ ผ่านมะขามเตี้ย  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 kV	6 ธ.ค. 66	08.00 น.	16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV ทั้งหมด (ดำเนินการที่ลวงจร โดย ย้ายเข้า Transfer Bus)	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พทง.6 โทร. 081-3657367

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด  
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ชื่นด้วง

( นายสมหมาย ชื่นด้วง )

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115kV จาก - ถึง -  
ในวันที่ 6 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1699/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุช โสมภพพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด  
20 พ.ย. 66

( นายจิรวัฒน์ ๒๖๖๖๖๖๖ )

อก.ก. ๕ ๒๒๒๒ ๒๒๒.๒๒๒.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี DMA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.สฟ.(ก3), อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯด่านมะขามเตี้ย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ธ.ค. 66	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1699/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ DMA						
2	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DMABYB-01,DMABYS-01,02 อยู่สถานะ "ปลด"						
3	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DMA03YB-01,DMA03YS-01,02 อยู่สถานะ "ปลด"						
4	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
5	แจ้งชุด กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส DMABYB-01 และ DMA03YB-01 ได้						
6	สิ้นสุดขั้นตอนสวิตชิง ช่วงที่ 1						
7	เมื่อชุด กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส DMABYB-01 และ DMA03YB-01 แล้วเสร็จขอทำที่ DMA01YB-01 ต่อ						
8	DMABYS-01	ปลด	สับ		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
9	DMABYS-02	ปลด	สับ		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
10	DMABYB-01	ปลด	สับ		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	DMABYB-01	สับ	ปลด		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	DMA01YS-03	ปลด	สับ		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
13	DMABYB-01	ปลด	สับ		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	DMA01YB-01	สับ	ปลด		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	DMA01YS-01	สับ	ปลด		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
16	DMA01YS-02	สับ	ปลด		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
17	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
18	แจ้งชุด กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส DMA01YB-01 ได้						
19	สิ้นสุดขั้นตอนสวิตชิง ช่วงที่ 2						
20	เมื่อชุด กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส DMA01YB-01 แล้วเสร็จขอทำที่ DMA02YB-01 ต่อ						
21	KCB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	DMA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	DMA01YS-01	ปลด	สับ		DMA	-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	DMA01YS-02	ปลด	สับ		DMA		- ไบมีด 115 เควี	
25	DMA01YB-01	ปลด	สับ		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี	
26	DMABYB-01	สับ	ปลด		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี	
27	DMA01YS-03	สับ	ปลด		DMA		- ไบมีด 115 เควี	
28	DMA02YS-03	ปลด	สับ		DMA		- ไบมีด 115 เควี	
29	DMABYB-01	ปลด	สับ		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี	
30	DMA02YB-01	สับ	ปลด		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี	
31	DMA02YS-01	สับ	ปลด		DMA		- ไบมีด 115 เควี	
32	DMA02YS-02	สับ	ปลด		DMA		- ไบมีด 115 เควี	
33	KCB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี	
34	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
35	แจ้งชุด กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส DMA02YB-01 ได้							
36	สิ้นสุดขั้นตอนสวิตชิง ช่วงที่ 3							
37	เมื่อชุด กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส DMA02YB-01 แล้วเสร็จขอทำที่ DMA04YB-01 ต่อ							
38	KCB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี	
39	DMA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี	
40	DMA02YS-01	ปลด	สับ		DMA		- ไบมีด 115 เควี	
41	DMA02YS-02	ปลด	สับ		DMA		- ไบมีด 115 เควี	
42	DMA02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี	
43	DMABYB-01	สับ	ปลด		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี	
44	DMA02YS-03	สับ	ปลด		DMA		- ไบมีด 115 เควี	
45	DMA04YS-03	ปลด	สับ		DMA		- ไบมีด 115 เควี	
46	DMABYB-01	ปลด	สับ		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี	
47	DMA04YB-01	สับ	ปลด		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี	
48	DMA04YS-01	สับ	ปลด		DMA		- ไบมีด 115 เควี	
49	DMA04YS-02	สับ	ปลด		DMA		- ไบมีด 115 เควี	
50	DMA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี	
51	KCB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี	
52	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
53	แจ้งชุด กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส DMA04YB-01 ได้							
54	สิ้นสุดขั้นตอนสวิตชิง ช่วงที่ 4							
55	เมื่อชุด กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส DMA04YB-01 แล้วเสร็จ							
56	DMA04YS-01	ปลด	สับ		DMA		- ไบมีด 115 เควี	
57	DMA04YS-02	ปลด	สับ		DMA		- ไบมีด 115 เควี	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
58	DMA04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
59	DMABYB-01	สับ	ปลด		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
60	DMA04YS-03	สับ	ปลด		DMA		- ไบมีด 115 เควี
61	DMABYS-01	สับ	ปลด		DMA		- ไบมีด 115 เควี
62	DMABYS-02	สับ	ปลด		DMA		- ไบมีด 115 เควี
63	DMA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
64	สิ้นสุดขั้นตอนสวิตชิงทั้งหมด						