



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

20 พ.ย. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.สพร.(ปบ) 04061
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า...สามพราน... จะขอย้ายโหนด/ตั้ง Manual/ตัดไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ... แก้ไขจุดร้อน SF๖ OYI๑๐S-๐๔
ข้างรพ.เมตตา ไร่ซิง ตามแผนผังสิ่งเซบแนบ จำนวน... ๑... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYI๑๐	๒๓ พ.ย. ๖๗	๐๙.๓๐	๑๖.๓๐	แก้ไขจุดร้อน SF๖ OYI๑๐S-๐๔ ข้างรพ.เมตตา ไร่ซิง	OYI๑๐S-๐๔	OYI1๐S-๐๔	นายนิตินัย ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....
พื้นที่..... ไร่.ปบ.

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิตินัย ผูกฉิม ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ตัดไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๓๘๓๒ Long : ๑๐๐.๒๕๖๐๓

ลงชื่อ.....
(นายวนภูมิ บำรุงศรี)
รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)



ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ OYI10 จาก OYI10S-04 ถึง OYI10S-04
ในวันที่ ๒3 Nov. 67 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1699/67
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....
16 Nov. 67

.....
(.....)
๑๓ ก.ย. ๖๗

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน OYI10S-04 (SF6 รพ.วัดไร่ขิง)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 23 พ.ย. 67 ระหว่าง 09.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.สพร. งานที่ทำ แก้ไขจุดร้อน OYI10S-04 (SF6 รพ.วัดไร่ขิง) ตามใบขอปฏิบัติงาน 1699/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นางสาวสุภัทรา,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิช,นายวรรณพงษ์,นายมนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายวัฒนา,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		CB -
3	OYI09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		CB -
4	- ย้ายโหลด OYI09 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก OYI01						
5	OYI01S-15	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 วัดไร่ขิง
6	OYI10S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.	SCADA	SF6 รพ.วัดไร่ขิง
7	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
8	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
9	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
11	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
12	- ย้ายโหลด OYI09 บางส่วน กลับจาก OYI01						
13	OYI10S-04	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สพร.	SCADA	SF6 รพ.วัดไร่ขิง
14	OYI01S-15	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 วัดไร่ขิง
15	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		CB -
16	OYI09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		CB -
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

