



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

17 ส.ค. 65

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมทีโตทอง	ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานสถานีฯ บ้านโป่ง2(กฟผ.) ตามบันทึก จำนวน...1...แผ่น
ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	-	21 ส.ค. 65	06.30 น.	13.30 น.	ควบคุมโหลด สถานีฯ NCS ไม่เกิน 200 MW		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....กฟผ.....ตำแหน่ง.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่..... 1241/2565.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

.....
(.....)
วศก. ปฏิบัติงานแทน ทผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน อ.ก.บช.(ก3), อ.ก.วว.(ก3) ผจก.....

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ.....(สถานีฯ.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



บันทึก

ที่ หจล-ส. 25399 /2565
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ย้ายโหลด สฟ.NCS
วันที่ 3 สิงหาคม 2565

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 2
อุปกรณ์	- 230 kV BP2-NCS No.1 - Off RC. 230 kV BP2-NCS No.2 - Off RC. 230 kV BP2-KS No.1 (จ่ายไฟ 115 kV)
งานที่ทำ	เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 1. ปลด Jumper Loop 115 kV BP2-KS (Detour เดิม) เสาต้นที่ 1A สฟ. BP2 2. ติดตั้ง Jumper Loop ของสายส่ง 230 kV BP2-KS No.2 เสาต้นที่ 1A สฟ. BP2
หมายเหตุ	- Keep Load สฟ.NCS ไม่เกิน 200 MW

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อาทิตย์	ที่	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2565	เวลา	06.30 น.
	ถึงวัน	อาทิตย์	ที่	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2565	เวลา	13.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงานวันที่.....เวลา.....น.



บันทึก

ที่ หจล-ส. 25399 /2565
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ย้ายโหลด สฟ.NCS
วันที่ 3 สิงหาคม 2565

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 2
อุปกรณ์	- 230 kV BP2-NCS No.1 - Off RC. 230 kV BP2-NCS No.2 - Off RC. 230 kV BP2-KS No.1 (จ่ายไฟ 115 kV)
งานที่ทำ	เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 1. ปลด Jumper Loop 115 kV BP2-KS (Detour เดิม) เสาต้นที่ 1A สฟ. BP2 2. ติดตั้ง Jumper Loop ของสายส่ง 230 kV BP2-KS No.2 เสาต้นที่ 1A สฟ. BP2
หมายเหตุ	- Keep Load สฟ.NCS ไม่เกิน 200 MW

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อาทิตย์	ที่	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2565	เวลา	06.30 น.
	ถึงวัน	อาทิตย์	ที่	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2565	เวลา	13.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงานวันที่.....เวลา.....น.