



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 28 ธ.ค. 64

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....เขื่อนวชิราลงกรณ์.....ตามบันทึก
จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	VRK-KT3A	๒๙ ธ.ค. ๖๔	๐๘.๐๐	๑๕.๐๐	เติมน้ำมันหม้อแปลง OLTC Tank VRK-KT3A เนื่องจากระดับ น้ำต่ำ	VRK-2212	VRK-2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง ทัศน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสลาพร ต้นดีเกษตรกิจ ตำแหน่ง วิศวกร.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... 1.....วงจร/หม้อแปลง VRK-KT3A จาก VRK-2212 ถึง VRK-2217

ในวันที่ 29 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำส่วซึ่งเลขที่ 1700/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำส่วซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำส่วซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พหิต ราชบุรี นิยม ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสลาพร ต้นดีเกษตรกิจ.

(นายพหิต ราชบุรี นิยม)
๒๙.๑๒.๖๔ พ.ท. คคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ทว.

อก.บ.ช.(ก๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการส่วซึ่ง..... 1..... แผ่น

แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายพหิต ราชบุรี นิยม)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)



บันทึก

ที่ หจล-ส. 22309 /2564
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV
วันที่ 24 ธันวาคม 2564

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ

อุปกรณ์ - VRK-KT3A [115 / 22 kV 25 MVA] (VRK 2212, 2217)

งานที่ทำ - เติมน้ำมันหม้อแปลง OLTC Tank VRK-KT3A เนื่องจาก ระดับน้ำมันต่ำ

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	พุธ ที่ 29 เดือน ธันวาคม	พ.ศ. 2564	เวลา 08.00 น.
	ถึงวัน	พุธ ที่ 29 เดือน ธันวาคม	พ.ศ. 2564	เวลา 15.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมิด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงานวันที่.....เวลา.....น.