



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHRAEANG ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 9 พ.ย. 65

เลขที่

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพิทชนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า...สมุทรสาคร.๓... ตามบันทึก
จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	115 kV Line	๑๓ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐	๑๖.๓๐	Correct Hot Clamp and Lubricate DS	SN3 700812	SN3 700817
	To PEA No.2					SN3 700822	
							SMC05YB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสมภาพร ดันดีเกษตรกิจ ตำแหน่ง วศก.๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 วงจร/หม้อแปลง 115 จาก SN3 700822 ถึง SN3 700817

ในวันที่ 13 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1703/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมภาพร ดันดีเกษตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายยงยุทธ สีขาว

30 ต.อ. 66

สมภาพร ดันดีเกษตรกิจ
(นายสมภาพร ดันดีเกษตรกิจ)
วศก.๗ ๒/รัฐจัดงบแทน นย.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓๐.

อก.บช.(ก๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1..... แผ่น
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี สวทสรสาคร 3)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



บันทึก

ที่ หจล-ส. 268839 /2565

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA

วันที่ 26 ตุลาคม 2565

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 3

อุปกรณ์ 115 kV Line to PEA. No.2 [SN3 700812, 700822 พร้อม DS. และ 700817]

งานที่ทำ Correct Hot Clamp & Lubricate DS

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง


โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 3		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13-พ.ย.-65	ระหว่าง 07.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ Correct Hot Clamp & Lubricate DS	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1703/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 30 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 30 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 30 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. เพชรรัตน์, นายณัฐภาณุจรรย์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SMC05YB-01 (100 MW), SMC08YB-01 (82 MW) จ่ายไฟขนานกันอยู่						
2	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 07.30 น.						
3	SN3 700812	Auto	Manual		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SN3 700822	Auto	Manual		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SMC05YB-01	Auto	Manual		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SMC05YB-01	สับ	ปลด		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SMC05YS-02	สับ	ปลด		SMC		- ไบมีด 115 เควี
8	SMC05YS-03	สับ	ปลด		SMC		- ไบมีด 115 เควี
9	SN3 700812	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SN3 700822	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	SN3 700817	สับ	ปลด		SMC		- ไบมีด 115 เควี
12	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	SN3 700817	ปลด	สับ		SMC		- ไบมีด 115 เควี
15	SN3 700812	ปลด	สับ คง Manual		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SN3 700822	ปลด	สับ คง Manual		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	SMC05YS-02	ปลด	สับ		SMC		- ไบมีด 115 เควี
18	SMC05YS-03	ปลด	สับ		SMC		- ไบมีด 115 เควี
19	SMC05YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SN3 700812	Manual	Auto		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SN3 700822	Manual	Auto		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SMC05YB-01	Manual	Auto		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							