



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 10 พ.ย. 65

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล	ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า สามพราน ๒ ตามบันทึก
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	SA2-KT1A	๑๕ พ.ย. ๖๕	๐๘.๐๐	๑๖.๓๐	Correct Hot Clamp and Lubricate DS	SA2 2212	SA2 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยุทธ สีสาว ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสกลพร ตันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วสค.๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SA2-KT1A จาก SA2-2212 ถึง SA2-2217
ในวันที่ 15 พ.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา 08.๐0 น. ถึง 1๖.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1704/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย หน่อ ฟ้าเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ชวช ๓๖๓ สีงหว

30 ต.ค. 65

(นาย น. น. น.)
วสค. ๕ กฟผ. นน.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผคก. กฟผ. ๓.๖.๖.๖.

อก.บ.บ.(ก๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผ่นฝังแนบ แผ่น

ผคฟ. ๑ (สถานี SAB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน 2 กฟผ.						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 พ.ย. 65	เวลา	08.00 น.	ถึง	15 พ.ย. 65	เวลา	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Correct Hot Clamp and Lubricate DS		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1704/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน					วันที่	31 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	31 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	31 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 17.3 MW
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 16.4 MW
4	ย้ายโหลด SA2-KT1A ไปจ่ายจาก SA2-KT2A						
5	SABVB-03	ปลด	สับ		SAB		ขนานบัส
6	SABVB-01	สับ	ปลด		SAB		- INCOMING 1
7	SABVB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		SAB		- INCOMING 1
8	SA2-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
9	SA2-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
10	แจ้ง กฟผ. ให้ปฏิบัติงานได้						
11	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching							
12	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
13	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
14	ย้ายโหลด SA2-KT1A กลับจาก SA2-KT2A						
15	SABVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SAB		- INCOMING 1
16	SA2-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
17	SA2-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
18	SABVB-01	ปลด	สับ		SAB		- INCOMING 1
19	SABVB-03	สับ	ปลด		SAB		ขนานบัส
20	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ ทจล-ส. 26840 /2565

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEА

วันที่ 26 ตุลาคม 2565

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 2

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA2-KT1A (SA2 2212, 2217)

งานที่ทำ Correct Hot Clamp, Lubricate DS, แก้ไขสาย Control Cable แดก

หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อังคาร ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.
ถึงวัน อังคาร ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.