



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

5 ธ.ค. 66

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3 กสฟ.(สก) 207/2566

วันที่ ลว. 10 พ.ย. 2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราชสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร 10 (ชั่วคราว) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	TP1	8 ธ.ค. 66	08.00 น.	16.00 น.	ดับไฟหม้อแปลง TP1 เพื่อบำรุงรักษา โคลสเซอร์, เคเบิล 22kV, บำรุงรักษาเบรกเกอร์, หม้อแปลง TP1	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.6 โทร. 081-3657367

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ชื่นดวง

(นายสมหมาย ชื่นดวง)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ - จาก SMV 014D-01 ถึง SMV BR - 01, 02, 03, 04, 05, 06
ในวันที่ 8 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1705/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ลีวิรัช อังคณัฐมา ประสานงานการขอตัดไฟกับ พานหน่วงลิต นิลรอด

20 พ.ย. 66

(นาย ลีวิรัช อังคณัฐมา)
จก. 5 บกทท ช.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.บข.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก.กฟส.สค., กฟส.กทข.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 5 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี สมุทรสาคร 10 ช่างดาว (SMV))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สฟฟ.สมุทรสาคร 10 (ชั่วคราว)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 8 ธ.ค. 66 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสฟ.(ก.3) งานที่ทำ ดับไฟหม้อแปลง TP1 เพื่อบำรุงรักษา ตามใบขอปฏิบัติงาน 1705/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นางสาวสุภัสชา วงศ์บุญมาก วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SMV01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMV		-
3	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV		-
4	SMVBR-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMV		- Load = 0.03 MW
5	SMVBR-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMV		- Load = 1.10 MW
6	SMVBR-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMV		- Load = 1.32 MW
7	SMVBR-04	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMV		- Load = 5.75 MW
8	SMVBR-05	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMV		- Load = 3.33 MW
9	SMVBR-06	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMV		- Load = 0.09 MW
10	SMJ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ		-
11	SMJ02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		- Load = 1.05 MW
12	SMJ-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ		-
13	SMJ06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		- Load = 0.44 MW
14	SMJ07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		- Load = 1.53 MW
15	SMJ08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		- Load = 3.69 MW
16	SMA-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
17	ย้ายโหลด SMV01 ไปจ่ายจาก SMJ07						
18	SMJ07S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 ปากชอยคอลลงมะเดื่อ 17
19	SMVBR-01	สับ	ปลด		SMV		R SMV01
20	ย้ายโหลด SMV02 ไปจ่ายจาก SMJ02						
21	SMJ02S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 ปากชอยคอลลงมะเดื่อ 17
22	SMVBR-02	สับ	ปลด		SMV		R SMV02

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	ย้ายโหลด SMV03 ไปจ่ายจาก SMJ06						
24	SMV03S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.	SF6	ตลาดฟ้าใส
25	SMV0BR-03	สับ	ปลด		สค.	R	SMV03
26	ย้ายโหลด SMV04 ไปจ่ายจาก SMA04						
27	ตรวจสอบสถานะ SMABR-04 สถานะ "OPEN"						
28	SMABR-04	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMA	R	SMA04
29	SMVBR-04	สับ	ปลด		SMV	R	SMAV04
30	ย้ายโหลด SMV06 ไปจ่ายจาก SMV05						
31	SMV05S-08	ปลด	สับ		สค.	DIS	จนถึงสะพานลอยบางปิ้ง
32	SMVBR-06	สับ	ปลด		SMV	R	SMV06
33	ย้ายโหลด SMV05 ไปจ่ายจาก SMJ08						
34	SMJ08S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.	SF6	ท้ายซอยต้นสน
35	SMVBR-05	สับ	ปลด		SMV	R	SMV05
36	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
37	SMV01YB-01	สับ	ปลด		SMV	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
38	SMV01YS-01	สับ	ปลด		SMV	-	ใบมีด 115 เควี
39	SW.source SMVBR-01	สับ	ปลด		SMV	DIS	
40	SW.load SMVBR-01	สับ	ปลด		SMV	DIS	
41	SW.source SMVBR-02	สับ	ปลด		SMV	DIS	
42	SW.load SMVBR-02	สับ	ปลด		SMV	DIS	
43	SW.source SMVBR-03	สับ	ปลด		SMV	DIS	
44	SW.load SMVBR-03	สับ	ปลด		SMV	DIS	
45	SW.source SMVBR-04	สับ	ปลด		SMV	DIS	
46	SW.load SMVBR-04	สับ	ปลด		SMV	DIS	
47	SW.source SMVBR-05	สับ	ปลด		SMV	DIS	
48	SW.load SMVBR-05	สับ	ปลด		SMV	DIS	
49	SW.source SMVBR-06	สับ	ปลด		SMV	DIS	
50	SW.load SMVBR-06	สับ	ปลด		SMV	DIS	
51	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) รับทราบ						
52	แจ้ง กสฟ.(ก3) ให้ Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe						
53	เมื่อ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
54	แจ้งชุด กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานทำงานได้						
55	SMJ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
56	SMJ02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ	-	
57	SMJ-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ	-	
58	SMJ06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ	-	
59	SMJ07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ	-	
60	SMJ08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ	-	
61	SMA-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
62	SMABR-04	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMA	-	
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
63	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
64	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง						
65	SMV01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMV	-	
66	SMJ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ	-	
67	SMJ02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ	-	
68	SMJ-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ	-	
69	SMJ06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ	-	
70	SMJ07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ	-	
71	SMJ08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ	-	
72	SMA-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
73	SMABR-04	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMA	-	
74	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
75	SW.source SMVBR-01	ปลด	สับ		SMV		DIS
76	SW.load SMVBR-01	ปลด	สับ		SMV		DIS
77	SW.source SMVBR-02	ปลด	สับ		SMV		DIS
78	SW.load SMVBR-02	ปลด	สับ		SMV		DIS
79	SW.source SMVBR-03	ปลด	สับ		SMV		DIS
80	SW.load SMVBR-03	ปลด	สับ		SMV		DIS
81	SW.source SMVBR-04	ปลด	สับ		SMV		DIS
82	SW.load SMVBR-04	ปลด	สับ		SMV		DIS
83	SW.source SMVBR-05	ปลด	สับ		SMV		DIS
84	SW.load SMVBR-05	ปลด	สับ		SMV		DIS
85	SW.source SMVBR-06	ปลด	สับ		SMV		DIS
86	SW.load SMVBR-06	ปลด	สับ		SMV		DIS

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
87	SMV01YS-01	ปลด	สับ		SMV		- ไบมีด 115 เควี
88	SMV01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMV		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
89	ย้ายโหลด SMV05 กลับจาก SMJ08						
90	SMVBR-05	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMV		R SMV05
91	SMJ08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ท้ายชอยต้นสน
92	ย้ายโหลด SMV06 กลับจาก SMV05						
93	SMVBR-06	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMV		R SMV06
94	SMV05S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ก่อนถึงสะพานลอยบางปิ้ง
95	ย้ายโหลด SMV04 กลับจาก SMA04						
96	SMVBR-04	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMV		R SMV04
97	SMABR-04	สับ	ปลด		SMA		R SMA04
98	ย้ายโหลด SMV03 กลับจาก SMJ06						
99	SMVBR-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		สค.		R SMV03
100	SMV03S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ตลาดฟ้าใส
101	ย้ายโหลด SMV02 กลับจาก SMJ02						
102	SMVBR-02	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMV		R SMV02
103	SMJ02S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ปากชอยคองลงมะเดื่อ 17
104	ย้ายโหลด SMV01 กลับจาก SMJ07						
105	SMVBR-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMV		- SMV01
106	SMJ07S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ปากชอยคองลงมะเดื่อ 17
107	SMV01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMV		-
108	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV		-
109	SMVBR-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMV		-
110	SMVBR-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMV		-
111	SMVBR-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMV		-
112	SMVBR-04	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMV		-
113	SMVBR-05	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMV		-
114	SMVBR-06	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMV		-
115	SMJ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ		-
116	SMJ02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		-
117	SMJ-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ		-
118	SMJ06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		-
119	SMJ07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
120	SMJ08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		-
121	SMA-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
9	ด่านมะขามเตี้ย	28 พ.ย. 66	13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิ้ล 22 kV. ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส DMA4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กสพ.(ก.3) กบย.(ก3)	เชาว์จิต (081-3657367)
		6 ธ.ย. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่จะวางง โดยเข้า Transfer Bus)	กสพ., กบย.	
10	บ่อพลอย	29 พ.ย. 66	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กสพ.(ก.3)	เชาว์จิต (081-3657367)
		6 ธ.ย. 66	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิ้ล 22 kV.	กบย.(ก3)	
		19 ธ.ย. 66	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิ้ล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบย.(ก3)	
		30 พ.ย. 66	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส BOPBV-01 เพื่อบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1	กบย.	
11	นครปฐม 1	1 ธ.ย. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่จะวางง โดยเข้า Transfer Bus)	กบย.	เชาว์จิต (081-3657367)
		3 ธ.ย. 66	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิ้ล 22 kV.	กบย.(ก.3)	
		4 ธ.ย. 66	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิ้ล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบย.(ก3)	
		7 ม.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส NP1BVB-01 เพื่อบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1	กบย.	
12	นครปฐม 2	1 ธ.ย. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่จะวางง โดยเข้า Transfer Bus)	กบย.	เชาว์จิต (081-3657367)
		3 ธ.ย. 66	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิ้ล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบย.(ก.3)	
		4 ธ.ย. 66	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิ้ล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบย.(ก3)	
		7 ม.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส OND2YB-01 (TP.1) และ ONDIYB-01 (TP.2) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.	กบย.	
13	สมุทรสาคร 6	1 ธ.ย. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กสพ.(ก.3)	เชาว์จิต (081-3657367)
		3 ธ.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิ้ล 22 kV.	กบย.(ก3)	
		4 ธ.ย. 66	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิ้ล 22 kV.	กบย.(ก3)	
		7 ธ.ย. 66	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส OND3YB-01 (TP.2) และ ONDIYB-01 (TP.1) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.	กบย.	
14	อ้อมน้อย 4	1 ธ.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิ้ล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กสพ.(ก.3)	เชาว์จิต (081-3657367)
		7 ธ.ย. 66	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิ้ล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบย.(ก3)	
15	สมุทรสาคร 10 (ข้าวกราว)	8 ธ.ย. 66	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์, เคเบิ้ล 22 kV., บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (ทาง กสพ. จัดเตรียมเครื่องกั้นตัดไฟฟ้า เพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า)	กสพ.(ก.3) กบย., กบม.	เชาว์จิต (081-3657367)