



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ . ก.๓. กสฟ.(สค.) ๑๗๒๙ / ๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

Switching Deadline

18 พ.ย. 67

วันที่ .....  
ตำแหน่ง . อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง . อ.ก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... สองพี่น้อง ๒ ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน..... - ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๓YB-๐๑	๑๙-๒๕ พ.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๓๐ น.	ตัด ๑๑๕ KVรหัส SPO๓YB-๐๑ เพื่อประกอบโครงสร้างหัวเคเบิล ๑๑๕ KV	ใบมีด ๑๑๕ KV	ใบมีด ๑๑๕ KV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

ตำแหน่ง..... อ.ก.สฟ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115FV จาก 9P0075-02 ถึง 9P0075-01  
ในวันที่ 19-25 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1705/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิรัช ศรีธรรม ประสานงานการขอตัดไฟกับ พ.จ.วิษณุพร นิตยภอย  
14 พ.ย. 67

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟภ.  
อ.ก.สฟ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย จิรวัฒน์ นิลชลนิต)  
วตค-5 แทน ผค.คฟ.  
ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ..... แผ่น  
ผจก. 1 (สถานี 9P0)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SPO		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19-25 พ.ย. 67	เวลา	08.00 น. ถึง 17.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.(ก.3)	งานที่ทำ	ประกอบสร้างหัวเคเบิ้ล 115kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 1705/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง		วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑาะ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	*** ดับเข้า จ่ายเย็น***						
3	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		
4	1UGP002YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UGP		ตู้ทองกรีนเพาเวอร์
5	SPO03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		
6	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา						
7	ย้าย สถานีฯ สองพี่น้อง 2 ไปปรับไฟด้านกำแพงแสน						
8	OFF ATS สถานีฯ สองพี่น้อง 2						
9	ตรวจสอบ ใบมีด 115 kV SPO01YS-01,02 อยู่สถานะ Close						
10	SPO01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		
11	SPO03YB-01	สับ	ปลด		SPO		
12	SPO03YS-01	สับ	ปลด		SPO		
13	SPO03YS-02	สับ	ปลด		SPO		
14	SPOBYS-01	สับ	ปลด		SPO		
15	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด WE SAFE ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
17	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
18	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		
19	1UGP002YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UGP		ตู้ทองกรีนเพาเวอร์
20	SPO01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
21	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
22	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		
23	1UGP002YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UGP		ตู้ทองกรีนเพาเวอร์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	SPO01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		
25	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
26	SPOBYS-01	ปลด	สับ		SPO		
27	SPO03YS-01	ปลด	สับ		SPO		
28	SPO03YS-02	ปลด	สับ		SPO		
29	SPO03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		
30	SPO01YB-01	สับ	ปลด		SPO		
31	ON ATS สถานี สองพี่น้อง 2						
32	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		
33	1UGP002YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UGP		อุโมงกรีนเพาเวอร์
34	SPO03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							