



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
วันที่ 2 พ.ย. 65

วิทยุขอตัดไฟ

03952

เลขที่ ก.๓.สปท.(ปบ.)
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยัตติเส็ง

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ย้ายเสาแรงสูงเข้าที่ดินผู้ใช้ไฟ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAD๑๐	๖ พ.ย.๖๕	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ย้ายเสาแรงสูงเข้าที่ดินผู้ใช้ไฟ บริเวณ ข.ราษฎร์สามัคคี	SAD๑๐S-๐๓	SAD๑๐S-๐๔, SAD๗S-๐๗	นายอานนท์ ชนมะสิ ๐๖๑-๗๒๐๘๘๘๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ปากซอยราษฎร์สามัคคี - ปากซอยแปริโศก๓

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายธวัชชัย วงศ์บุญมาก ตำแหน่ง ทผ.ปบ โทร ๐๘๙-๕๘๑๔๗๗๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายพิชา ตันยัตติเส็ง)

ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ) กฟท.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอขอ / พิดเตอร์ SAD10 จาก SAD10S-03 ถึง SAD10S-04 SAD10S-07
ในวันที่ 6 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1706/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอขอ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอขอ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กาวินท์ ธีระ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธวัชชัย วงศ์บุญมาก

28 ๙.๑.๖5

กาวินท์ ธีระ
(นายกาวินท์ ธีระ)

๐๕๐.๖.๓๗๕๖๗๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.สามพราน

อก.บข.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๖/๒๕๖๑)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณขอยราษฎร์สามัคคี (SAD10)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 พ.ย. 65	เวลา	08.30 น.	ถึง	6 พ.ย. 65 เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	สพร.	งานที่ทำ	ย้ายเสาให้ ผขฟ.		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1706/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ				วันที่ 28 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่ 28 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่ 28 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายสุธี, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนเฒ่า (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
3	SAD10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAD		-
4	SAD10S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6(RCS) ช.ราชสามัคคี
5	ตรวจสอบสถานะ Loadbreak Switch (SF6) รหัส SAD07S-07 ตรงข้ามสามพรานอาหารสัตว์ ว่าอยู่สถานะปลด จึงให้ทำการล็อคคาน						
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ระบบจำหน่าย 22 เควี ให้ กฟอ.สพร. ทราบ						
7	แจ้ง กฟอ.สพร. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
8	แจ้ง กฟอ.สพร. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
9	แจ้ง กฟอ.สพร. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G3						
10	เมื่อ กฟอ.สพร. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงใน We Safe เสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
11	แจ้ง กฟอ.สพร. ประสานให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
12	SAD10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAD		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
13	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ทุกชุดงานสามารถจ่ายไฟได้						
14	SAD10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAD		-
15	แจ้ง กฟอ.สพร. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
16	แจ้ง กฟอ.สพร. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
17	แจ้ง กฟอ.สพร. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G3						
18	เมื่อทำการปลด Short Ground ออกทุกจุด และยืนยันการลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อยแล้ว เวลา ผู้แจ้ง.....						
19	SAD10S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6(RCS) ช.ราชสามัคคี
20	ให้ทำการปลดล็อคคาน Loadbreak Switch (SF6) รหัส SAD07S-07 ตรงข้ามสามพรานอาหารสัตว์						
21	SAD10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAD		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ย้ายเสาแรงสูงเข้าที่ดินผู้เช่าไฟ ช.ราษฎร์สามัคคี(ข้างตาย)

