



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยขอตัดไฟ

เลขที่ 04133 วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
 ชื่อผู้รับ นายพัทธรินทร์ พิชชาสุวรรณผล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ ชาติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ตัดไฟ ปีกเสา ๒๒ เมตร ศาลเจ้าพ่อจักรแก้ว-๓แยกคลองทางหลวง...
 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NCA๐๔	๒๖ พ.ย. ๖๖	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ตัดไฟปีกเสา ๒๒ เมตร ศาลเจ้าพ่อจักรแก้ว-๓แยกคลองทางหลวง	-Disชั่วคราวศาลเจ้าพ่อจักรแก้ว	NCA๐๔R-๐๓ NCA๐๔S-๐๓	นายอนุยุทธ ชูโชติ ๐๘๘-๘๗๒๖๔๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ใช้ไฟแนวถนนวัดสว่าง-คลองทางหลวง ช่วงศาลเจ้าพ่อจักรแก้ว-๓แยกคลองทางหลวง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิรันดร์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.ผ.ป. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)


- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


ลงชื่อ 
 (นายวิฑูรย์ ชาติวัฒนานนท์)
 ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
 เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ พิดเดอร์ NCA๐๔ จาก กฟภ.สามพราน ถึง NCA๐๔R-๐๓, ๐๑S-๐๓
 ในวันที่ ๒๖/๑๑/๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1709/2566
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง
- พนักงานศูนย์ฯ นาย สดศรีสิทธิ์ 1๐๒๕๓๐๑ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟภ.สามพราน


 (นายสดศรีสิทธิ์ 1๐๒๕๓๐๑)
 ๒๐ ก.ย. ๖๖ นท. กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ
 ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียน ผจก. 
 อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิตซ์ 5 แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. (สถานี))
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


 (นายเลUNGไช แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณศาลเจ้าพ่อจักรแก้ว - สามแยกคลองทางหลวง (NCA09)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 26 พ.ย. 2566 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กพอ.สพร. งานที่ทำ ปักเสาแรงสูงระบบจำหน่าย 22 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1709/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย _____
1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชญา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP
3	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		CB
4	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		CB
5	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP
6	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP
7	NCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		CB
8	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		CB
9	NCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		CB
10	NCA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.	SCADA	R
11	- ย้ายโหลด NCA09 บางส่วน ไปรับไฟจาก NCA06						
12	NCA09S-10	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นช.		SF6 หน้าวัดป่าท่ากระชับ
13	NCA09R-01	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	R คลองทางหลวง
14	Sw.Load	สับ	ปลด		สพร.		DIS NCA09R-01 (R. คลองทางหลวง)
15	- ย้ายโหลด NCA09 บางส่วน ไปรับไฟจาก SAB05						
16	NCA01S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ท้ายไฮโหมด (วงจรถ่าง)
17	NCA09S-06	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 แยกเข้า อบต.คลองใหม่
18	NCABVB-01	ปลด	สับ		NCA		CB ขนานบัส
19	NCA09S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS สามแยกคลองทางหลวง
20	NCABVB-01	สับ	ปลด		NCA		CB ขนานบัส
21	NCA01S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ท้ายไฮโหมด (วงจรถ่าง)
22	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
23	DIS ชค. NCA09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ศาลเจ้าพ่อจักรแก้ว
24	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
29	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
30	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		CB -
31	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		CB -
32	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
33	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
34	NCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		CB -
35	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		CB -
36	NCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		CB -
37	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
38	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
39	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
40	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
41	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
42	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
43	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
44	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		CB -
45	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		CB -
46	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
47	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
48	NCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		CB -
49	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		CB -
50	NCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		CB -
51	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
52	DIS ชค. NCA09	ปลด	สับ		สพร.		DIS ศาลเจ้าพ่อจักรแก้ว
53	- ย้ายโหลด NCA09 บางส่วน กลับจาก NCA06						
54	Sw.Load	ปลด	สับ		สพร.		DIS NCA09R-01 (R. คลองทางหลวง)
55	NCA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		สพร.	SCADA	R คลองทางหลวง
56	NCA09S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 หน้าวัดป่าท่ากระชัย
57	- ย้ายโหลด NCA09 บางส่วน กลับจาก SAB05						
58	NCA01S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ท้ายไฮโหมต (วงจรถ่วง)
59	NCABVB-01	ปลด	สับ		NCA		CB ขนานบัส
60	NCA09S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS สามแยกคลองทางหลวง
61	NCABVB-01	สับ	ปลด		NCA		CB ขนานบัส
62	NCA09S-06	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 แยกเข้า อบต.คลองใหม่
63	NCA01S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ท้ายไฮโหมต (วงจรถ่วง)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
64	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
65	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		CB -
66	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		CB -
67	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
68	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
69	NCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		CB -
70	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		CB -
71	NCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		CB -
72	NCA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นช.	SCADA	R -
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 บั๊กเสา 22 เมตร
 ช่วงศาลเจ้าพ่อจักรแก้ว-3แยกคลองทางหลวง

