



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.อมน.(ปน.) ๒๐๖๙ / ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายฉัตรภัทร สงวนพานิช

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟพ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอตัดไฟระบบ ๑๑๕ เควี เพื่อให้ บริษัท เทพผดุงมะพร้าว จำกัด ติดตั้งป้ายหน้า
บริษัท บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	115 KV	๒๖ พ.ย. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๑๑๕ เควี เพื่อให้ บริษัท เทพผดุงมะพร้าว จำกัด ติดตั้งป้ายหน้า บริษัท บริเวณ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔	OND1YB	SLY2YS-06	น.ส.ฐิชา ร่มโพธิ์ทอง ๐๙๓-๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มี ผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวฐิชา ร่มโพธิ์ทอง.....ตำแหน่ง วศก.๖ ผปน.....โทร. ๐๙ ๓๓๕๙ ๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายฉัตรภัทร สงวนพานิช)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาแทน ผจก.กฟพ.อมน..

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก OND1YB-01 ถึง SLY2YS-06
 ในวันที่ 26 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่ 1714/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จันทกานนท์ รัตโรจน์ทอง ประสานงานการขอดับไฟกับ

.....
 (นาย แก้ว.....)
 อกค.๕ ๖๖๗๗ ๕๕.๕๕.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียน ผจก. กฟภ.๑๖๖

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตช์ 1 แผ่น
 แผ่นผังแนบ 1 แผ่น
 ผจฟ. - (สถานี.....)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริษัทเทพผดุงมะพร้าว					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 พ.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	ติดตั้งป้ายหน้าบริษัท		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1714/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	19 พฤศจิกายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 พฤศจิกายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 พฤศจิกายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบการจ่ายไฟ 115 kv SAA05YB-01 - SAA06YB-01 ว่าเป็นการจ่ายไฟแบบ Closeloop						
3	OND01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		เบรกเกอร์ 115 kv
4	SLY02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		เบรกเกอร์ 115 kv
5	เมื่อชุดทำงานพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
6	OND01YB-01	สับ	ปลด		OND		เบรกเกอร์ 115 kv
7	OND01YS-01	สับ	ปลด		OND		ใบมีด 115 kv
8	OND01YS-03	สับ	ปลด		OND		ใบมีด 115 kv
9	SLY02YS-06	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		อมน.		ABS สาย ก.
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G1						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G2 และส่ง Wesafe ให้เรียบร้อย						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับแก่ชุดทำงานแล้วให้ชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้						
13	SLY02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		เบรกเกอร์ 115 kv
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
14	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
15	SLY02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		เบรกเกอร์ 115 kv
16	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G1						
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G2						
18	OND01YS-01	ปลด	สับ		OND		ใบมีด 115 kv
19	OND01YS-03	ปลด	สับ		OND		ใบมีด 115 kv
20	SLY02YS-06	ปลด ล็อกกุญแจ	สับ + Lock		อมน.		ABS สาย ก.
21	OND01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OND		เบรกเกอร์ 115 kv
22	OND01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		เบรกเกอร์ 115 kv
23	SLY02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		เบรกเกอร์ 115 kv
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							

